

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 04 NĂM 2026

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $K_q = 0,9$ và $K_f = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2026	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,90	2,74	2,74	3,80	3,33	3,23	3,16	3,11	3,18	3,17	3,07	2,99	2,97	2,98	3,00	3,02	3,03	3,01	3,00
02/04/2026	3,00	3,00	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,98	2,99	2,97	2,96	2,95	2,93	2,92	2,91	2,92	2,93	2,92	2,91	2,92
03/04/2026	2,91	2,91	2,91	2,91	2,92	2,91	2,92	2,91	2,90	2,90	#N/A	2,92	2,88	2,87	2,87	2,86	2,86	2,85	2,85	2,86	2,87	2,87	2,87	2,88
04/04/2026	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,88	2,87	2,86	2,86	2,85	2,84	2,83	2,83	2,82	2,82	2,83	2,84	2,84	2,84	2,84
05/04/2026	2,85	2,88	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,83	2,82	2,81	2,81	2,80	2,80	2,81	2,82	2,82	2,82	2,82
06/04/2026	2,82	2,83	2,83	2,81	2,82	2,82	2,82	2,82	2,81	2,81	3,17	5,38	6,67	7,25	6,89	4,42	3,87	3,11	3,07	3,47	4,11	3,32	3,06	3,05
07/04/2026	3,04	3,03	3,02	3,02	3,01	3,00	3,00	2,99	2,99	2,99	2,98	2,97	2,94	2,93	2,91	2,88	2,88	2,87	2,88	2,90	2,91	2,91	2,92	2,91
08/04/2026	2,91	2,91	2,91	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,87	2,86	2,90	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,85	2,86	2,85	2,85	2,85
09/04/2026	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85	2,85	2,84	2,83	2,83	2,82	2,80	2,80	2,80	2,81	2,85	2,84	2,83	2,83	2,83
10/04/2026	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,82	2,81	2,80	2,80	2,79	2,80	2,79	2,79	2,79	2,80	2,81	2,81	2,81
11/04/2026	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81	2,80	2,80	2,80	2,80	2,79	2,79	2,78	2,78	2,78	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
12/04/2026	2,79	2,79	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,79	2,79	2,79	2,78	2,78	2,79	2,78	2,78	2,79	2,79	2,79	2,79
13/04/2026	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	18,17	9,04	11,32	8,87	8,19	9,85	11,87	13,26	16,42	19,86	10,21	10,59	9,04	8,16
14/04/2026	7,25	7,21	7,18	7,14	7,12	7,09	7,07	7,05	7,04	7,01	7,00	7,00	7,01	6,95	6,96	6,99	7,02	7,00	6,94	6,95	6,88	6,86	6,83	6,80
15/04/2026	6,77	6,74	6,72	6,68	6,65	6,62	6,60	6,57	6,57	6,54	6,47	6,47	6,37	6,35	6,34	6,31	6,33	6,30	6,32	6,34	6,36	6,38	6,39	6,39
16/04/2026	6,40	6,41	6,41	6,41	6,41	6,42	6,42	6,42	6,42	6,41	6,37	6,34	6,32	6,30	6,29	6,26	6,24	6,21	6,19	6,19	6,19	6,17	6,16	6,14
17/04/2026	6,13	6,12	6,10	6,10	6,08	6,07	6,06	6,05	6,05	6,03	6,03	6,01	6,00	6,00	5,99	5,98	5,97	5,96	5,96	5,97	5,99	5,98	5,98	5,98
18/04/2026	5,97	5,97	5,97	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,95	5,95	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,93	5,93	5,92	5,92	5,93	5,94	5,94	5,94
19/04/2026	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,93	5,93	5,92	5,93	5,93	5,93	5,92	5,92	5,92	5,92	5,93	5,94	5,94	5,94	5,94
20/04/2026	5,94	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,94	5,94	5,94	5,94	5,93	5,96	5,93	5,93	6,00	5,99	5,94	5,94	5,95	5,95	5,96	5,96
21/04/2026	5,96	5,96	5,96	5,97	5,96	5,97	5,97	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,95	5,96	5,95	5,95	5,94	5,94	5,95	5,96	5,97	5,97	5,97
22/04/2026	5,97	5,97	5,97	6,07	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,96	5,96	5,97	5,97
23/04/2026	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,96	5,96	5,95	5,96	5,95	5,95	5,95	5,94	5,93	5,94	5,94	5,95	5,95	5,95	5,95
24/04/2026	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,94	5,94	5,94	5,93	5,93	5,93	5,92	5,93	5,94	5,94	5,94	5,94
25/04/2026	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,92	5,92	5,92	5,91	5,91	5,91	5,92	5,92	5,92	5,92
26/04/2026	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,91	5,91	5,91	5,91	5,90	5,90	5,89	5,89	5,90	5,91	5,91	5,91	5,91
27/04/2026	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,90	5,90	5,90	5,90	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	8,00	5,90	5,90	5,90	5,90
28/04/2026	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89
29/04/2026	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,87	5,87	5,86	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
30/04/2026	5,87	5,87	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	6,29	6,42	6,04	5,98	5,97	5,96	5,96	5,95	5,93	5,92	5,94	5,95	5,95	5,94	5,94	5,94

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2026	4,78	4,82	4,92	4,90	4,99	4,97	4,95	5,17	12,76	16,52	17,77	18,32	18,41	18,44	17,95	17,57	17,19	17,09	17,03	16,87	17,12	17,13	17,21	17,31
02/04/2026	17,50	17,59	17,67	17,67	17,79	17,91	18,21	17,98	18,12	18,22	18,23	18,08	17,35	17,21	17,19	16,95	16,73	15,99	15,67	15,65	15,62	15,50	15,69	15,38
03/04/2026	15,44	15,53	14,88	14,44	14,51	14,59	14,25	14,18	14,15	13,90	13,79	13,99	13,71	13,57	13,21	13,15	12,87	12,72	12,45	12,30	12,29	12,25	12,14	12,03
04/04/2026	11,99	12,01	12,21	12,19	12,43	12,33	12,35	12,22	12,21	11,84	11,45	11,21	11,31	11,08	10,66	10,08	9,77	9,71	9,52	9,16	9,10	9,28	9,25	9,30
05/04/2026	9,11	9,17	9,22	9,20	9,24	9,08	8,80	8,82	8,66	9,11	9,05	9,19	9,14	9,11	8,94	8,84	8,79	8,46	8,24	8,02	7,96	8,00	8,19	8,19
06/04/2026	8,29	8,27	8,33	8,37	8,37	8,31	8,44	8,41	8,53	8,73	3,76	11,78	15,82	16,31	16,23	16,24	16,27	16,09	15,71	15,05	14,62	13,66	13,42	13,49
07/04/2026	13,57	13,58	13,55	13,47	11,25	9,98	9,80	9,46	8,28	7,57	7,48	7,06	6,52	6,58	6,34	5,93	4,35	3,80	3,70	3,54	3,38	3,37	3,45	3,36
08/04/2026	3,37	3,56	3,57	3,31	3,42	3,43	3,53	3,51	3,56	3,65	3,65	3,64	3,53	3,38	3,35	3,29	3,17	2,99	2,87	2,96	3,04	2,66	2,74	2,88
09/04/2026	2,82	2,80	2,91	2,92	3,01	3,09	3,06	3,09	3,08	3,08	2,93	2,88	2,84	2,55	1,77	1,53	1,38	1,24	0,97	0,80	0,87	0,86	0,93	0,83
10/04/2026	0,82	0,83	0,89	0,92	0,91	0,95	1,01	0,93	0,75	0,70	0,65	0,61	0,61	0,54	0,47	0,43	0,28	0,17	0,08	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
11/04/2026	0,09	0,19	0,25	0,37	0,41	0,52	0,52	0,50	0,54	0,66	0,63	0,51	0,58	0,58	0,49	0,41	0,36	0,33	0,12	0,03	0,01	0,00	0,03	0,07
12/04/2026	0,09	0,08	0,13	0,17	0,24	0,16	0,31	0,38	0,35	0,42	0,45	0,47	0,40	0,34	0,30	0,14	0,13	0,07	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,04	0,06	0,09	0,15	217,44	225,62	53,34	59,13	4,071,09	61,98	55,56	54,27	54,61	56,72	56,19	52,92	54,28	55,35
14/04/2026	56,29	57,14	57,89	58,54	56,86	50,78	51,38	51,98	52,36	52,66	52,33	52,59	48,50	43,23	43,08	42,36	41,51	40,42	40,34	39,80	40,24	40,31	40,11	40,18
15/04/2026	40,42	40,85	41,25	41,68	42,03	42,36	42,75	43,17	43,60	44,01	44,94	45,63	45,98	46,32	46,16	45,90	46,15	46,37	45,84	46,24	46,74	47,03	47,67	48,39
16/04/2026	49,43	50,23	50,95	51,58	52,11	52,55	52,75	52,88	53,32	53,00	52,54	52,20	52,04	51,93	50,30	46,53	44,72	42,44	40,47	38,32	36,90	36,38	35,84	35,50
17/04/2026	35,10	34,63	34,24	33,90	33,40	33,10	32,67	32,10	31,89	31,52	31,36	31,13	30,94	30,84	30,72	30,37	29,79	29,20	28,94	28,46	28,40	28,03	27,92	28,02
18/04/2026	28,12	28,17	28,27	28,30	28,32	28,39	28,45	28,62	28,72	28,70	28,43	28,37	28,27	27,91	27,87	27,84	27,67	27,38	27,07	26,88	26,80	26,67	26,83	27,02
19/04/2026	27,13	27,14	27,22	27,26	27,39	27,47	27,59	27,67	27,72	27,75	27,65	27,63	27,70	27,68	27,68	27,60	27,50	27,44	27,55	27,57	27,68	27,69	27,84	27,92
20/04/2026	28,06	28,15	28,23	28,42	28,51	28,63	28,63	28,84	28,90	29,03	29,18	29,29	29,41	29,59	29,63	29,61	29,65	29,71	29,70	29,62	29,89	30,01	30,20	30,55
21/04/2026	31,03	31,06	30,68	30,76	30,74	30,61	30,81	31,05	31,25	31,64	31,65	31,36	31,07	31,01	30,92	30,22	30,04	30,04	30,20	30,28	30,37	30,56	30,45	29,95
22/04/2026	29,91	29,98	30,00	30,12	30,08	30,14	30,23	30,35	30,45	30,50	30,73	30,77	30,55	30,58	30,58	30,54	30,53	30,56	30,57	30,70	30,71	30,64	30,78	31,00
23/04/2026	31,03	30,86	31,02	31,09	31,21	31,31	31,40	31,33	31,43	31,38	31,36	31,37	31,44	31,32	31,22	31,21	31,16	31,19	31,20	31,25	31,18	31,20	31,26	31,40
24/04/2026	31,51	31,54	31,65	31,42	31,47	31,51	31,63	31,81	31,99	31,86	31,89	31,92	31,76	31,63	31,77	31,73	31,60	31,53	31,37	31,39	31,35	31,46	31,42	31,45
25/04/2026	31,58	31,60	31,58	31,68	31,57	31,69	31,75	31,74	31,81	31,87	31,82	31,75	31,75	31,70	31,63	31,58	31,48	31,47	31,48	31,51	31,52	31,56	31,61	31,60
26/04/2026	31,72	31,75	31,87	31,98	32,00	32,06	32,16	32,24	32,21	32,26	32,21	32,25	32,22	32,10	32,02	31,91	32,01	32,05	31,98	31,92	31,94	31,88	32,06	32,01
27/04/2026	32,12	32,21	32,30	32,44	32,50	32,60	32,71	32,77	32,85	32,90	32,90	32,92	32,91	32,95	32,87	32,93	32,79	32,73	32,66	32,64	32,67	32,75	32,82	32,91
28/04/2026	33,09	33,12	33,17	33,25	33,27	33,30	33,38	33,42	33,45	33,56	33,62	33,60	33,62	33,55	33,56	33,55	33,49	33,34	33,43	33,26	33,36	33,39	33,54	33,61
29/04/2026	33,73	33,82	33,88	33,95	34,04	34,15	34,13	34,18	34,25	34,31	34,38	34,36	34,28	34,14	34,02	33,98	33,88	33,66	33,73	33,71	33,86	33,86	33,96	33,92
30/04/2026	34,04	34,06	34,15	34,23	34,27	34,31	34,31	34,30	35,23	42,14	43,54	42,94	42,54	42,29	42,33	42,29	42,30	42,19	42,16	42,23	42,43	42,66	42,83	43,01

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2026	8,85	8,85	8,85	8,86	8,86	8,77	8,87	8,86	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,73	8,73	8,71	8,71	8,72	8,73	8,75	8,74	8,74	8,74	8,74
02/04/2026	8,75	8,75	8,75	8,76	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,75	8,76	8,75	8,76	8,75	8,76	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76
03/04/2026	8,77	8,77	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,77	8,77	8,77	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77	8,78	8,77	8,78	8,78	8,78
04/04/2026	8,78	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,80	8,80	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
05/04/2026	8,79	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80	8,80	8,81	8,80	8,80	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78	8,78	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80	8,81	8,81
06/04/2026	8,80	8,81	8,81	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,81	8,70	8,70	8,69	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71
07/04/2026	8,72	8,72	8,72	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,72	8,71	8,71	8,71	8,70	8,71	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73
08/04/2026	8,74	8,74	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,75	8,75	8,75	8,74	8,74	8,73	8,73	8,72	8,72	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76
09/04/2026	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,76	8,76	8,75	8,74	8,74	8,74	8,74	8,76	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
10/04/2026	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78	8,78	8,77	8,78	8,77	8,77	8,76	8,76	8,77	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
11/04/2026	8,79	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80	8,81	8,81	8,80	8,80	8,80	8,80	8,79	8,79	8,79	8,78	8,78	8,78	8,79	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
12/04/2026	8,80	8,80	8,81	8,81	8,81	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,81	8,81	8,80	8,80	8,81	8,80	8,80	8,80	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
13/04/2026	8,82	8,82	8,82	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,71	8,95	8,64	8,73	7,42	7,03	8,45	8,46	8,46	8,47	8,47	8,48	8,48	8,48
14/04/2026	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,47	8,47	8,49	8,50	8,48	8,48	8,38	8,34	8,38	8,37	8,36	8,35	8,39	8,39	8,36	8,35	8,35	8,34
15/04/2026	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
16/04/2026	8,36	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,38	8,38	8,39	8,38	8,39	8,40	8,43	8,44	8,45	8,42	8,45	8,45	8,44	8,41	8,41	8,42	8,43
17/04/2026	8,43	8,44	8,44	8,45	8,45	8,46	8,46	8,46	8,47	8,47	8,47	8,46	8,46	8,48	8,49	8,52	8,51	8,53	8,52	8,49	8,48	8,49	8,49	8,50
18/04/2026	8,50	8,51	8,51	8,52	8,52	8,52	8,53	8,53	8,54	8,54	8,53	8,53	8,55	8,55	8,55	8,56	8,57	8,57	8,55	8,56	8,54	8,55	8,55	8,55
19/04/2026	8,56	8,56	8,56	8,57	8,57	8,57	8,58	8,58	8,58	8,58	8,57	8,58	8,59	8,59	8,60	8,61	8,60	8,60	8,60	8,59	8,59	8,59	8,59	8,60
20/04/2026	8,60	8,60	8,60	8,61	8,61	8,61	8,61	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,63	8,62	8,62	8,62	8,62	8,63	8,63	8,62	8,62	8,62	8,63	8,63
21/04/2026	8,63	8,64	8,64	8,64	8,64	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,66	8,67	8,65	8,65	8,64	8,65	8,66	8,66	8,65	8,65	8,66	8,66
22/04/2026	8,66	8,66	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,68	8,68	8,68	8,67	8,68	8,68	8,69	8,68	8,67	8,66	8,67	8,68	8,68	8,67	8,68	8,68	8,68
23/04/2026	8,68	8,68	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,70	8,70	8,70	8,69	8,70	8,69	8,70	8,70	8,69	8,69	8,69	8,70	8,70	8,69	8,69	8,70	8,70
24/04/2026	8,70	8,70	8,70	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,72	8,71	8,71	8,71	8,72	8,72	8,71	8,70	8,71	8,71	8,72	8,71	8,71	8,71	8,72
25/04/2026	8,72	8,72	8,72	8,72	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73
26/04/2026	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
27/04/2026	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,99	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77
28/04/2026	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,77	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78
29/04/2026	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80	8,79	8,79	8,80	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80
30/04/2026	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,81	8,81	8,81	8,79	8,66	8,67	8,67	8,67	8,68	8,69	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,69	8,69

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2026	30,90	30,65	30,40	30,14	29,93	29,47	29,41	29,24	29,66	29,67	29,69	29,87	30,16	30,55	31,07	31,70	32,39	32,88	33,03	32,63	32,34	32,09	31,80	31,54
02/04/2026	31,23	30,95	30,69	30,46	30,23	30,01	29,83	29,63	29,49	29,45	29,53	29,77	30,10	30,57	31,06	31,57	32,10	32,54	32,66	32,41	32,11	31,90	31,62	31,45
03/04/2026	31,14	30,91	30,61	30,37	30,06	29,86	29,60	29,43	29,24	29,19	29,57	29,74	30,01	30,56	31,17	31,76	32,25	32,63	32,76	32,46	32,19	31,95	31,68	31,39
04/04/2026	31,09	30,79	30,49	30,21	29,93	29,67	29,43	29,20	29,05	29,00	29,11	29,35	29,75	30,27	30,81	31,40	32,02	32,61	32,97	32,78	32,39	32,15	31,91	31,67
05/04/2026	31,39	31,14	30,88	30,65	30,40	30,14	29,91	29,70	29,55	29,48	29,61	29,91	30,39	30,96	31,61	32,34	33,05	33,54	33,72	33,36	33,00	32,73	32,45	32,14
06/04/2026	31,82	31,50	31,19	30,89	30,62	30,35	30,10	29,90	29,73	29,67	29,73	30,34	30,72	31,22	31,88	32,56	33,25	33,70	33,85	33,68	33,36	33,11	32,82	32,53
07/04/2026	32,23	31,91	31,62	31,34	31,07	30,81	30,57	30,34	30,18	30,07	30,10	30,29	30,65	31,17	31,80	32,50	33,20	33,75	33,96	33,78	33,54	33,38	33,15	32,89
08/04/2026	32,60	32,33	32,04	31,78	31,52	31,27	31,04	30,81	30,68	30,57	30,62	30,84	31,27	31,80	32,34	32,91	33,41	33,77	33,86	33,58	33,33	33,11	32,84	32,56
09/04/2026	32,28	32,01	31,73	31,48	31,23	30,97	30,74	30,52	30,36	30,26	30,33	30,56	30,96	31,53	32,23	32,89	33,50	33,89	33,96	33,58	33,33	33,00	32,69	32,37
10/04/2026	32,04	31,72	31,40	31,11	30,84	30,58	30,32	30,08	29,94	29,86	29,98	30,26	30,68	31,17	31,71	32,23	32,69	33,01	33,22	33,01	32,72	32,52	32,29	32,02
11/04/2026	31,75	31,48	31,21	30,95	30,68	30,45	30,18	29,98	29,85	29,79	29,93	30,20	30,60	31,13	31,74	32,42	33,12	33,59	33,75	33,54	33,21	32,96	32,70	32,43
12/04/2026	32,16	31,88	31,60	31,34	31,07	30,84	30,60	30,39	30,24	30,21	30,30	30,55	30,98	31,59	32,18	32,65	33,12	33,35	33,28	32,96	32,71	32,50	32,26	32,00
13/04/2026	31,77	31,51	31,27	31,03	30,79	30,58	30,36	30,17	30,05	30,02	29,26	30,25	30,35	30,71	28,81	27,28	33,33	33,46	33,48	33,35	33,18	32,96	32,70	32,44
14/04/2026	32,18	31,90	31,64	31,39	31,12	30,87	30,65	30,45	30,30	30,28	30,39	30,40	30,66	31,40	32,11	32,74	33,32	33,68	33,54	33,21	32,96	32,77	32,55	32,34
15/04/2026	32,12	31,86	31,63	31,38	31,13	30,90	30,68	30,49	30,35	30,34	30,51	30,84	31,39	31,93	32,49	32,98	33,34	33,55	33,45	33,17	32,96	32,74	32,47	32,23
16/04/2026	31,99	31,74	31,51	31,25	31,00	30,77	30,55	30,35	30,20	30,19	30,34	30,65	31,18	31,86	32,56	33,19	33,65	33,87	33,64	33,28	33,06	32,83	32,59	32,37
17/04/2026	32,13	31,89	31,66	31,43	31,20	30,98	30,78	30,62	30,51	30,56	30,72	31,12	31,67	32,27	32,76	33,32	33,80	33,98	33,80	33,31	33,08	32,80	32,51	32,23
18/04/2026	31,93	31,65	31,38	31,12	30,86	30,64	30,42	30,19	30,05	30,08	30,30	30,74	31,33	31,87	32,42	32,86	33,14	33,23	33,13	32,77	32,55	32,37	32,19	31,98
19/04/2026	31,78	31,58	31,38	31,18	30,99	30,81	30,65	30,49	30,37	30,48	30,77	31,19	31,67	32,13	32,58	32,85	33,18	33,44	33,21	32,77	32,53	32,30	32,06	31,80
20/04/2026	31,59	31,38	31,17	31,00	30,84	30,67	30,50	30,29	30,19	30,32	30,56	30,90	31,29	31,73	31,95	32,46	32,93	33,11	32,97	32,59	32,36	32,10	31,80	31,53
21/04/2026	31,25	30,99	30,75	30,52	30,26	30,02	29,85	29,67	29,59	29,68	29,98	30,48	31,07	31,68	32,29	32,73	33,15	33,27	33,07	32,61	32,38	32,15	31,89	31,63
22/04/2026	31,37	31,10	30,84	30,59	30,34	30,08	29,85	29,65	29,48	29,55	29,86	30,36	30,96	31,60	32,23	32,82	33,25	33,39	33,21	32,69	32,38	32,14	31,87	31,62
23/04/2026	31,36	31,09	30,83	30,57	30,31	30,04	29,80	29,59	29,45	29,51	29,77	30,30	30,89	31,50	32,23	32,61	32,93	33,11	32,99	32,54	32,29	32,10	31,87	31,66
24/04/2026	31,42	31,18	30,95	30,71	30,48	30,21	29,96	29,75	29,63	29,70	29,93	30,32	30,93	31,77	32,65	33,26	33,69	33,86	33,66	33,11	32,82	32,57	32,31	32,05
25/04/2026	31,77	31,52	31,24	30,97	30,73	30,50	30,27	30,08	29,99	30,19	30,59	30,99	31,52	32,04	32,64	33,22	33,57	33,76	33,58	33,13	32,91	32,73	32,54	32,34
26/04/2026	32,13	31,91	31,70	31,50	31,29	31,08	30,87	30,67	30,59	30,68	30,97	31,49	31,99	32,55	33,03	33,60	33,85	34,02	33,83	33,43	33,21	33,01	32,77	32,54
27/04/2026	32,34	32,13	31,91	31,71	31,52	31,33	31,15	30,97	30,92	31,10	31,42	31,87	32,41	32,88	33,37	33,98	34,46	34,63	34,27	33,89	33,68	33,44	33,21	32,98
28/04/2026	32,74	32,53	32,32	32,10	31,88	31,67	31,47	31,29	31,22	31,32	31,62	32,02	32,43	32,93	33,48	33,99	34,45	34,57	34,26	33,86	33,66	33,37	33,09	32,81
29/04/2026	32,52	32,26	32,00	31,75	31,51	31,29	31,06	30,88	30,76	30,83	31,09	31,37	31,95	32,68	33,37	34,03	34,58	34,73	34,12	33,76	33,55	33,34	33,09	32,84
30/04/2026	32,61	32,38	32,18	31,94	31,72	31,52	31,34	31,15	31,11	31,58	31,81	32,21	32,69	33,19	33,63	34,09	34,51	34,72	34,57	34,23	33,98	33,69	33,39	33,11

Thông số lưu lượng đầu vào (m ³ /h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	7,25	0,00	20,29	0,00	7,09	0,00	3,29	0,00	9,53	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	27,31	19,72	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26
04/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	25,63	0,00	0,00	3,23	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	25,62	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	13,85	9,76	0,00	0,00	3,09	5,96	0,00	5,96	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	9,84	3,35	0,00	0,00	3,17	3,35	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2026	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91
10/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	3,19	9,24	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	10,53	11,76	10,19	8,79
14/04/2026	7,33	6,42	6,50	7,89	8,96	9,58	10,09	9,03	3,63	6,64	0,00	6,54	0,00	3,37	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	9,80	0,00	3,34	9,86	14,04	10,99	3,39	29,29	0,00	10,20	16,57	19,75	6,51	20,61	27,77	23,22	13,43	0,00
16/04/2026	0,00	11,45	43,56	27,47	19,68	0,00	30,46	0,00	6,83	20,44	3,40	16,65	6,75	9,80	9,55	0,00	23,25	3,21	0,00	0,00	0,00	3,25	3,23	3,14
17/04/2026	6,26	0,00	0,00	3,15	0,00	3,12	0,00	3,12	6,26	9,42	9,42	19,21	9,15	0,00	5,99	3,02	12,37	15,48	6,23	9,78	9,83	30,58	39,19	12,60
18/04/2026	9,45	19,33	15,30	0,00	0,00	12,40	6,41	6,14	9,27	0,00	15,80	6,37	9,39	9,27	22,23	0,00	3,18	8,06	34,67	13,02	22,66	29,45	28,82	18,67
19/04/2026	7,42	0,00	0,00	9,60	0,00	6,76	12,77	0,00	0,00	26,90	12,97	19,42	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	6,49	0,00	16,81	41,33	16,47	16,09	0,00
20/04/2026	22,48	6,47	0,00	12,91	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	15,66	9,91	12,70	3,20	6,77	26,38	15,91	6,50	17,07	22,99	9,86	9,95	13,12	20,27	0,00
21/04/2026	26,52	3,15	0,00	0,00	0,00	3,64	35,15	10,22	20,53	27,69	9,97	6,61	3,42	13,93	3,52	10,88	39,77	42,76	24,00	17,44	14,23	14,10	21,68	0,00
22/04/2026	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	37,93	3,56	14,66	3,69	7,25	3,33	10,18	3,60	7,22	14,45	0,00	1,77	37,20	9,83	36,90	39,54	27,96	18,81	20,50
23/04/2026	20,20	44,97	24,96	38,25	44,43	24,93	17,27	0,00	10,27	6,88	20,62	6,84	6,83	10,56	0,00	0,00	0,00	10,75	7,07	11,69	46,34	44,07	42,06	22,09
24/04/2026	0,00	0,00	0,00	10,93	2,76	19,29	22,07	10,78	7,26	18,70	11,10	14,89	3,72	7,51	7,28	0,00	7,48	42,67	0,00	33,27	0,00	29,60	17,97	0,00
25/04/2026	18,09	0,00	7,15	10,63	10,24	6,17	25,65	0,00	10,60	7,49	10,80	22,28	7,14	0,00	17,96	10,28	7,06	10,40	6,81	7,10	35,25	38,59	13,53	6,81
26/04/2026	10,43	0,00	0,00	7,12	11,05	14,79	32,33	10,89	0,00	3,58	10,46	3,54	3,38	0,00	0,00	21,52	29,16	23,41	25,25	19,01	29,90	45,61	46,01	44,65
27/04/2026	43,00	41,95	41,44	35,85	1,33	34,04	17,91	23,47	14,43	8,62	1,50	7,05	13,40	0,00	0,00	17,34	17,11	13,64	10,11	16,94	14,30	14,45	40,66	39,69
28/04/2026	40,76	8,76	25,29	20,21	14,65	11,71	10,87	4,46	11,47	10,60	10,82	6,82	0,94	10,51	6,90	0,00	3,48	4,15	8,96	7,36	9,49	7,13	13,75	14,86
29/04/2026	23,13	10,47	14,19	15,52	43,62	38,47	20,37	19,88	24,89	29,00	14,24	15,27	26,01	18,01	18,04	25,01	10,55	9,66	22,30	23,11	20,34	11,14	33,43	10,87
30/04/2026	17,51	20,16	9,60	0,00	0,00	3,61	3,69	11,43	14,93	11,62	3,71	3,94	7,74	3,66	11,34	7,63	0,00	5,07	20,39	11,19	10,86	10,66	7,30	7,92

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2026	2,72	2,70	2,65	2,63	2,60	2,56	2,54	2,55	2,20	2,08	2,06	2,05	2,08	2,12	2,15	2,21	2,27	2,33	2,38	2,41	2,38	2,36	2,34	2,34
02/04/2026	2,31	2,28	2,27	2,25	2,22	2,20	2,16	2,16	2,12	2,10	2,14	2,15	2,17	2,19	2,25	2,35	2,41	2,41	2,45	2,46	2,45	2,45	2,41	2,41
03/04/2026	2,36	2,39	2,34	2,34	2,27	2,30	2,34	2,30	2,24	2,21	2,19	2,21	2,23	2,24	2,26	2,30	2,40	2,47	2,59	2,69	2,66	2,60	2,52	2,47
04/04/2026	2,41	2,38	2,38	2,42	2,33	2,33	2,31	2,25	2,23	2,17	2,19	2,18	2,17	2,17	2,20	2,28	2,38	2,56	2,58	2,60	2,59	2,60	2,56	2,57
05/04/2026	2,52	2,50	2,47	2,44	2,47	2,44	2,37	2,43	2,44	2,41	2,39	2,36	2,38	2,42	2,47	2,56	2,62	2,68	2,79	2,88	2,86	2,85	2,81	2,77
06/04/2026	2,73	2,67	2,61	2,59	2,57	2,52	2,46	2,43	2,44	2,44	2,38	1,92	1,88	1,83	1,86	1,93	2,02	2,14	2,28	2,44	2,44	2,39	2,40	2,38
07/04/2026	2,31	2,27	2,25	2,23	2,20	2,14	2,15	2,11	2,08	2,01	2,04	2,06	2,04	2,07	2,13	2,20	2,28	2,36	2,45	2,50	2,51	2,47	2,51	2,44
08/04/2026	2,46	2,37	2,34	2,32	2,32	2,43	2,41	2,33	2,34	2,31	2,30	2,30	2,29	2,31	2,31	2,39	2,45	2,50	2,55	2,58	2,60	2,56	2,46	2,48
09/04/2026	2,46	2,46	2,47	2,42	2,41	2,37	2,34	2,29	2,23	2,20	2,18	2,23	2,23	2,28	2,37	2,45	2,53	2,60	2,67	2,72	2,62	2,66	2,67	2,60
10/04/2026	2,57	2,51	2,53	2,46	2,41	2,39	2,35	2,31	2,26	2,32	2,27	2,23	2,21	2,27	2,36	2,47	2,53	2,65	2,69	2,70	2,71	2,65	2,63	2,60
11/04/2026	2,56	2,52	2,47	2,42	2,39	2,41	2,40	2,37	2,36	2,37	2,36	2,39	2,41	2,54	2,52	2,63	2,72	2,77	2,78	2,93	2,88	2,73	2,79	2,69
12/04/2026	2,69	2,75	2,71	2,67	2,63	2,59	2,55	2,56	2,57	2,56	2,47	2,44	2,51	2,59	2,56	2,73	2,73	2,68	2,76	2,90	2,82	2,81	2,79	2,73
13/04/2026	2,79	2,72	2,72	2,74	2,69	2,65	2,61	2,55	2,57	2,58	0,43	6,07	4,03	5,87	5,26	1,05	0,96	0,99	1,04	1,08	1,11	1,13	1,17	1,20
14/04/2026	1,21	1,19	1,16	1,14	1,10	1,07	1,01	0,94	0,91	0,96	1,06	1,06	1,13	1,18	1,19	1,21	1,23	1,23	1,23	1,21	1,25	1,28	1,25	1,24
15/04/2026	1,25	1,25	1,26	1,26	1,23	1,20	1,18	1,17	1,15	1,13	1,14	1,16	1,16	1,15	1,14	1,13	1,13	1,13	1,14	1,14	1,16	1,14	1,11	1,08
16/04/2026	1,07	1,06	1,05	1,03	1,02	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,01	1,04	1,06	1,07	1,10	1,12	1,15	1,17	1,17	1,16	1,24	1,21	1,19	1,18
17/04/2026	1,18	1,17	1,16	1,15	1,14	1,13	1,12	1,12	1,11	1,14	1,19	1,23	1,24	1,25	1,27	1,30	1,33	1,35	1,36	1,38	1,42	1,39	1,37	1,36
18/04/2026	1,34	1,33	1,30	1,28	1,26	1,24	1,22	1,21	1,21	1,22	1,28	1,31	1,34	1,35	1,38	1,40	1,43	1,44	1,45	1,45	1,49	1,48	1,47	1,46
19/04/2026	1,45	1,44	1,42	1,41	1,39	1,37	1,36	1,34	1,36	1,38	1,41	1,45	1,48	1,48	1,50	1,52	1,55	1,59	1,59	1,61	1,65	1,60	1,59	1,57
20/04/2026	1,56	1,54	1,53	1,52	1,51	1,52	1,51	1,50	1,50	1,55	1,56	1,57	1,59	1,61	1,62	1,65	1,68	1,70	1,73	1,74	1,80	1,70	1,68	1,68
21/04/2026	1,67	1,65	1,63	1,61	1,60	1,60	1,58	1,57	1,61	1,63	1,65	1,70	1,69	1,71	1,74	1,77	1,81	1,83	1,85	1,83	1,91	1,82	1,79	1,78
22/04/2026	1,77	1,75	1,73	1,71	1,68	1,66	1,64	1,63	1,62	1,62	1,68	1,73	1,76	1,80	1,83	1,86	1,88	1,90	1,91	1,90	1,96	1,92	1,89	1,87
23/04/2026	1,86	1,84	1,81	1,79	1,76	1,74	1,72	1,71	1,70	1,71	1,73	1,76	1,79	1,82	1,86	1,90	1,92	1,98	1,97	1,98	2,01	2,01	2,00	1,98
24/04/2026	1,97	1,94	1,92	1,91	1,89	1,85	1,83	1,81	1,81	1,82	1,87	1,89	1,93	1,96	2,00	2,04	2,07	2,10	2,12	2,13	2,15	2,14	2,12	2,11
25/04/2026	2,08	2,06	2,04	2,02	1,99	1,97	1,95	1,93	1,93	1,95	1,98	2,00	2,03	2,07	2,10	2,15	2,18	2,21	2,24	2,25	2,28	2,29	2,27	2,25
26/04/2026	2,23	2,21	2,20	2,18	2,17	2,15	2,14	2,12	2,11	2,12	2,14	2,15	2,18	2,21	2,25	2,30	2,34	2,37	2,40	2,42	2,45	2,43	2,41	2,38
27/04/2026	2,36	2,34	2,31	2,30	2,28	2,26	2,25	2,23	2,22	2,24	2,27	2,29	2,32	2,36	2,40	2,44	2,49	2,53	2,56	2,58	2,61	2,59	2,56	2,54
28/04/2026	2,52	2,50	2,47	2,44	2,41	2,39	2,36	2,35	2,34	2,36	2,38	2,40	2,43	2,47	2,51	2,56	2,62	2,66	2,69	2,73	2,73	2,70	2,67	2,64
29/04/2026	2,60	2,57	2,53	2,50	2,47	2,44	2,41	2,39	2,38	2,40	2,42	2,44	2,47	2,51	2,56	2,62	2,69	2,75	2,79	2,82	2,83	2,82	2,79	2,76
30/04/2026	2,73	2,70	2,67	2,64	2,61	2,58	2,56	2,54	2,41	1,82	1,84	1,85	1,86	1,89	1,93	1,98	2,02	2,06	2,10	2,13	2,12	2,11	2,09	2,06

Thông số lưu lượng đầu ra (m ³ /h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	18,75	76,95	74,01	67,19	1,58	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
02/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
03/04/2026	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,35	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,34	0,32	0,33	0,32	0,32
04/04/2026	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,37	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32
05/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38	0,37	0,38	0,38	0,37	0,36	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32
06/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,37	0,35	0,33	0,33	0,33	0,32
07/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,37	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32
08/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
09/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
10/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,33	55,23	75,98	76,87	55,75	3,17	0,36	0,37	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32
11/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32
12/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33
13/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
14/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
15/04/2026	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32
16/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	17,70	77,92	83,45	69,83	12,54	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
17/04/2026	0,32	0,32	25,60	68,48	80,67	78,18	12,21	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,38	0,37	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
18/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	1,74	71,74	80,06	73,11	26,93	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
19/04/2026	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	48,63	75,28	75,01	30,58	0,38	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
20/04/2026	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	27,77	73,62	70,88	63,16	6,83	0,33	0,32	0,32	0,32
21/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	65,67	80,55
22/04/2026	85,25	19,13	0,34	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,34	0,33	32,99	79,73	83,82
23/04/2026	63,74	5,60	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	50,89	78,80	83,77	46,05	0,66
24/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	0,34	43,97	81,12	84,22	63,81
25/04/2026	5,95	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	17,82	70,70	81,43	79,81	7,83	0,33
26/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	35,28	76,45	80,28	66,83	11,33	0,34	0,32	0,32
27/04/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	0,35	11,48	76,25	82,53	83,49
28/04/2026	11,24	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	26,07
29/04/2026	78,69	83,68	62,85	8,02	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
30/04/2026	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	61,18	72,95	78,09	20,69	0,37	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33

Ghi chú: Các giá trị vượt quy chuẩn trong ngày 13/4/2026 nguyên nhân do Công ty thực hiện kiểm định thiết bị đo trong thời gian trên.