



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02753 635 999 Email: info@bisaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 09 NĂM 2026

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $K_q = 0,9$ và $K_f = 1,0$																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2026	5,91	5,91	5,91	5,90	5,90	5,90	5,90	5,89	5,89	6,06	6,29	6,42	6,53	6,99	8,04	7,80	7,32	7,54	7,60	7,47	7,48	7,58	7,68	7,68
02/09/2026	7,65	7,60	7,57	7,55	7,49	7,44	7,38	7,31	7,24	7,19	7,04	6,98	6,94	6,92	6,89	6,90	6,98	7,08	7,16	7,09	7,19	7,25	7,28	7,24
03/09/2026	7,20	7,14	7,08	7,03	6,95	6,93	6,86	6,82	6,76	6,71	6,69	6,65	6,59	6,54	6,49	6,43	6,39	6,36	6,35	6,36	6,37	6,37	6,36	6,34
04/09/2026	6,33	6,34	6,33	6,34	6,33	6,32	6,41	6,48	6,27	6,24	6,24	6,25	6,25	6,26	6,23	6,22	6,21	6,21	6,23	6,23	6,21	6,20	6,30	6,44
05/09/2026	6,57	6,54	6,52	6,48	6,45	6,42	6,41	6,39	6,34	6,31	6,29	6,25	6,22	6,19	6,20	6,13	6,13	6,19	6,21	6,27	6,18	6,17	6,16	6,15
06/09/2026	6,14	6,13	6,13	6,11	6,11	6,10	6,10	6,09	6,27	6,12	6,05	6,04	6,03	6,02	6,01	6,03	6,16	6,14	6,11	6,04	6,05	6,07	6,08	6,07
07/09/2026	6,07	6,06	6,06	6,05	6,05	6,04	6,04	6,03	6,03	6,02	6,01	6,01	6,00	5,99	5,99	6,40	6,64	6,67	6,80	7,19	7,36	7,38	7,37	7,29
08/09/2026	7,29	7,28	7,28	7,29	7,27	7,26	7,23	7,18	7,12	7,04	6,88	6,85	6,77	6,64	6,59	6,52	6,50	6,50	6,51	6,59	6,61	6,60	6,61	6,57
09/09/2026	6,56	6,54	6,52	6,52	6,56	6,57	6,56	6,56	6,51	6,47	6,40	6,35	6,33	6,31	6,25	6,23	6,24	6,25	6,27	6,26	6,25	6,26	6,26	6,30
10/09/2026	6,24	6,25	6,30	6,48	6,45	6,41	6,39	6,38	6,28	6,25	6,23	6,20	6,19	6,16	6,14	6,14	6,16	6,14	6,14	6,16	6,16	6,36	6,43	6,40
11/09/2026	6,39	6,37	6,35	6,35	6,35	6,34	6,33	6,32	6,32	6,25	6,19	6,18	6,15	6,13	6,12	6,12	6,11	6,13	6,32	6,35	6,30	6,28	6,26	6,25
12/09/2026	6,23	6,22	6,21	6,19	6,18	6,18	6,17	6,16	6,17	6,15	6,13	6,13	6,12	6,11	6,10	6,08	6,06	6,07	6,07	6,10	7,98	7,82	7,72	7,65
13/09/2026	7,60	7,56	7,52	7,48	7,45	7,43	7,40	7,37	7,37	7,34	7,30	7,23	7,20	7,14	7,03	7,11	7,26	7,20	7,12	7,02	7,02	7,04	7,06	7,05
14/09/2026	7,03	7,01	6,99	6,96	6,95	6,93	6,91	6,89	6,89	6,88	6,83	6,93	6,80	6,74	6,74	6,67	6,67	6,66	6,69	6,71	6,70	6,68	6,67	6,66
15/09/2026	6,68	6,66	6,64	6,62	6,61	6,60	6,58	6,57	6,57	6,56	6,53	6,49	6,45	6,42	6,88	6,70	6,62	6,55	6,58	6,59	6,52	6,58	6,61	6,60
16/09/2026	6,59	6,57	6,55	6,54	6,53	6,52	6,51	6,49	6,46	6,50	6,73	6,65	6,62	6,58	6,54	6,51	6,47	6,43	6,42	6,40	6,34	6,39	6,44	6,44
17/09/2026	6,42	6,41	6,40	6,38	6,37	6,35	6,32	6,31	6,33	6,35	6,28	6,23	6,17	6,17	6,15	6,12	6,09	6,09	6,10	6,96	6,56	6,38	6,32	6,25
18/09/2026	6,21	6,19	6,16	6,14	6,13	6,12	6,11	6,13	6,14	6,11	6,09	6,08	6,05	6,02	6,00	6,01	6,02	6,03	6,01	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
19/09/2026	6,02	6,02	6,01	6,01	6,00	6,00	6,00	6,31	6,63	6,39	6,26	6,20	6,15	6,10	6,09	6,08	6,09	6,08	6,09	6,10	6,10	6,09	6,18	6,21
20/09/2026	6,22	6,21	6,20	6,19	6,19	6,18	6,17	6,16	6,16	6,15	6,14	6,13	6,12	6,10	6,09	6,08	6,16	6,28	6,32	6,23	6,19	6,18	6,16	6,15
21/09/2026	6,14	6,13	6,84	6,55	6,38	6,36	6,41	6,34	6,30	6,28	6,24	6,23	6,20	6,18	6,15	6,11	6,10	6,11	6,13	6,13	6,13	6,13	6,14	6,14
22/09/2026	6,13	6,13	6,12	6,12	6,11	6,11	6,10	6,10	6,16	6,15	6,12	6,11	6,09	6,06	6,05	6,06	6,06	6,36	7,19	7,03	6,86	6,69	6,57	6,51
23/09/2026	6,46	6,42	6,38	6,36	6,34	6,32	6,30	6,29	6,30	6,30	6,36	6,45	6,38	6,34	6,33	6,27	6,22	6,21	6,20	6,20	6,22	6,21	6,20	6,28
24/09/2026	6,32	6,34	6,34	6,33	6,32	6,31	6,30	6,30	6,29	6,28	6,27	6,26	6,25	6,24	6,23	6,21	6,19	6,16	6,15	6,15	6,13	6,12	6,14	6,14
25/09/2026	6,13	6,12	6,12	6,11	6,11	6,10	6,10	6,09	6,09	6,08	6,08	6,07	6,04	6,21	6,15	6,08	6,06	6,03	6,02	6,01	6,03	6,05	6,04	6,04
26/09/2026	6,03	6,03	6,02	6,02	6,02	6,01	6,01	6,01	6,00	6,00	6,00	5,98	5,98	5,97	5,95	5,94	5,95	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,95	5,95
27/09/2026	5,95	5,95	5,95	5,95	5,97	5,96	5,95	5,94	5,94	5,93	5,93	5,93	5,92	5,91	5,90	5,90	6,28	6,80	6,58	6,45	6,42	6,46	6,53	6,52
28/09/2026	6,50	6,50	6,46	6,42	6,40	6,42	6,43	6,42	6,41	6,41	6,37	6,26	6,21	6,18	6,15	6,18	6,23	6,22	6,21	6,22	6,25	6,27	6,29	6,29
29/09/2026	6,29	6,30	6,31	6,30	6,30	6,29	6,29	6,29	6,30	6,41	6,38	6,45	6,44	6,56	6,58	6,60	6,59	6,62	6,63	6,66	6,73	6,83	6,93	7,03
30/09/2026	7,07	7,14	7,18	7,12	7,19	7,26	7,33	7,41	7,52	7,24	7,26	6,49	6,43	6,57	6,34	6,31	6,30	6,32	6,39	6,37	6,42	6,49	6,50	6,50

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2026	44,19	44,26	44,29	44,26	44,28	44,35	44,43	44,47	44,51	42,09	49,57	52,65	55,91	59,72	59,09	51,57	50,29	53,39	56,18	58,47	60,50	61,39	54,95	45,73
02/09/2026	46,37	46,85	47,10	47,37	47,55	47,72	47,59	47,57	47,56	47,64	47,42	47,24	46,90	46,36	46,18	46,03	46,05	45,93	45,92	45,69	45,67	45,84	45,91	45,89
03/09/2026	45,98	46,02	46,12	46,18	46,17	46,33	46,31	46,31	46,34	46,51	46,54	46,27	46,05	45,97	45,80	45,77	45,68	45,53	45,27	45,04	44,81	44,90	44,88	44,88
04/09/2026	44,97	45,01	45,12	45,18	45,21	45,22	45,28	43,81	36,66	36,77	36,79	36,74	36,77	36,65	36,63	36,55	36,54	36,44	36,35	36,41	36,39	36,38	37,20	40,09
05/09/2026	43,40	44,17	44,71	45,07	45,36	45,71	46,09	46,54	42,75	42,90	43,33	43,53	43,69	43,62	43,79	43,96	44,00	44,38	44,90	45,54	46,23	46,92	47,63	48,20
06/09/2026	48,63	49,09	49,55	49,96	50,14	49,92	47,44	47,74	48,16	48,49	48,72	48,74	48,87	46,71	40,31	41,08	42,27	42,88	43,01	42,97	43,39	44,11	44,51	44,95
07/09/2026	45,26	45,61	45,95	46,12	45,97	46,18	46,33	46,40	45,65	45,65	45,69	45,78	45,37	45,24	44,61	42,74	50,53	54,84	59,20	58,10	57,01	57,00	60,34	55,72
08/09/2026	57,12	58,22	59,20	60,09	60,77	61,31	51,99	52,61	53,05	53,52	53,69	54,04	48,79	48,34	48,69	48,68	48,42	48,73	48,90	49,49	50,09	50,46	50,78	51,14
09/09/2026	51,39	51,69	51,96	52,03	52,31	52,46	52,61	52,84	52,98	53,01	52,75	52,73	51,98	51,85	51,91	51,78	51,72	51,58	51,69	51,73	51,82	50,65	50,16	50,20
10/09/2026	50,25	50,27	50,44	51,99	52,46	51,66	52,06	51,06	44,74	45,13	45,65	45,83	45,80	45,89	46,25	46,35	46,51	46,65	46,81	47,01	47,23	48,57	49,10	49,76
11/09/2026	50,32	50,79	51,24	51,44	51,67	52,06	52,42	52,83	53,01	47,19	45,73	46,11	46,38	46,58	46,76	46,78	46,90	47,15	46,98	48,75	50,15	51,07	51,83	52,56
12/09/2026	53,06	53,22	53,16	50,78	51,19	51,54	51,88	51,76	45,72	45,64	45,91	46,06	46,34	46,53	46,81	46,95	46,93	46,35	46,28	42,56	41,03	43,60	46,08	48,17
13/09/2026	50,05	51,25	52,02	52,49	53,13	53,75	54,18	54,63	48,02	38,97	39,27	39,76	39,55	39,62	39,92	40,28	41,67	42,09	42,14	42,03	42,15	42,52	43,02	43,35
14/09/2026	43,70	44,04	44,39	44,68	44,90	45,30	45,60	45,88	46,24	47,10	47,19	47,57	47,85	47,23	47,60	47,78	47,99	48,06	48,37	48,76	49,03	49,21	49,37	49,59
15/09/2026	49,91	50,31	50,70	50,89	51,17	51,50	51,53	51,75	42,88	36,95	37,39	37,74	37,97	38,24	41,23	43,72	44,51	44,46	45,42	45,54	45,38	46,26	46,95	47,54
16/09/2026	48,12	48,60	48,99	49,16	49,39	49,73	50,17	44,01	36,92	38,02	40,23	41,29	42,31	42,75	43,26	43,37	43,44	43,47	43,73	43,96	44,04	44,58	44,38	44,22
17/09/2026	44,97	45,67	46,34	47,00	47,53	47,80	48,19	48,59	45,82	37,27	38,19	38,78	39,01	39,26	39,43	39,33	38,59	37,93	38,11	39,60	47,91	52,48	54,79	55,83
18/09/2026	57,20	55,96	56,19	56,79	57,30	57,13	57,35	45,10	33,97	34,59	34,72	35,02	35,09	35,32	35,39	35,38	35,52	35,51	35,52	35,69	35,68	35,86	36,08	36,28
19/09/2026	36,44	36,53	36,64	36,71	36,61	36,66	36,12	35,24	36,02	39,70	41,63	42,38	42,67	42,71	41,97	41,11	40,22	40,10	40,17	40,01	39,55	38,23	37,30	36,36
20/09/2026	36,17	34,98	35,26	35,42	35,94	35,16	34,44	34,47	34,41	34,45	34,62	34,93	34,97	34,46	34,32	33,88	34,08	34,76	35,23	35,37	35,74	36,03	36,05	36,17
21/09/2026	36,53	36,77	36,93	43,91	48,08	49,62	47,66	46,65	47,53	48,05	48,05	47,34	44,99	42,00	41,14	40,33	40,16	39,21	34,11	33,66	33,65	33,81	33,75	34,68
22/09/2026	34,35	34,14	34,25	34,38	34,96	34,31	34,52	34,58	34,90	35,13	35,23	35,18	35,24	35,12	35,26	34,95	35,13	32,96	35,36	40,09	43,92	47,42	49,90	51,75
23/09/2026	53,67	54,97	55,98	56,81	56,15	56,62	57,30	57,99	49,42	32,24	33,31	34,75	35,27	35,66	36,01	36,18	36,18	36,22	36,32	36,38	36,24	36,39	36,37	36,75
24/09/2026	37,11	37,44	37,94	38,40	38,65	38,45	38,06	38,14	38,18	38,42	38,71	39,01	39,22	30,49	30,87	31,31	31,80	32,06	32,19	32,27	32,51	32,61	32,97	33,17
25/09/2026	33,36	33,60	33,86	34,08	34,26	34,49	33,80	33,55	33,71	33,88	34,04	34,01	33,86	33,04	30,90	31,27	31,58	31,74	31,91	31,75	31,85	32,04	32,31	32,23
26/09/2026	32,31	31,90	32,01	32,24	32,49	32,62	32,79	32,87	33,03	33,15	33,32	33,39	33,57	33,60	33,60	33,68	33,57	33,66	33,71	33,83	33,93	34,02	34,18	34,24
27/09/2026	34,33	34,46	34,10	33,93	33,98	34,11	34,19	34,27	34,35	34,38	34,48	34,56	34,62	34,66	34,63	34,59	30,84	34,51	36,76	38,49	40,04	41,41	42,78	44,28
28/09/2026	45,51	46,67	47,68	48,47	48,93	49,56	50,20	50,64	51,06	51,05	50,54	50,39	50,46	49,97	49,68	49,65	49,75	49,57	49,54	49,55	49,66	49,60	49,17	49,09
29/09/2026	49,06	49,01	49,02	49,01	48,85	48,83	48,77	48,83	47,32	31,20	31,88	32,34	32,98	33,18	33,55	33,85	34,09	34,45	34,61	34,80	35,01	35,49	35,97	36,21
30/09/2026	36,73	37,00	37,24	37,46	37,50	37,58	37,75	37,98	38,02	37,38	37,50	29,37	29,55	30,33	32,92	34,15	33,80	32,83	31,55	31,64	31,80	32,38	32,75	32,95

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2026	8,93	8,94	8,94	8,95	8,95	8,96	8,96	8,96	8,97	8,81	8,47	8,45	8,37	8,25	8,10	8,04	8,07	8,04	8,01	8,00	8,00	8,00	8,00	8,01
02/09/2026	8,02	8,03	8,04	8,06	8,07	8,09	8,11	8,12	8,13	8,15	8,18	8,22	8,26	8,26	8,24	8,19	8,20	8,20	8,26	8,35	8,30	8,27	8,29	8,30
03/09/2026	8,32	8,34	8,35	8,37	8,38	8,40	8,41	8,43	8,43	8,45	8,47	8,46	8,49	8,51	8,58	8,62	8,73	8,74	8,69	8,60	8,56	8,53	8,54	8,55
04/09/2026	8,56	8,57	8,58	8,59	8,59	8,60	8,61	8,62	8,63	8,64	8,66	8,66	8,66	8,68	8,75	8,80	8,68	8,74	8,72	8,68	8,69	8,70	8,70	8,68
05/09/2026	8,66	8,65	8,64	8,65	8,66	8,67	8,67	8,68	8,69	8,70	8,74	8,73	8,75	8,73	8,73	8,74	8,75	8,76	8,78	8,75	8,74	8,75	8,76	8,77
06/09/2026	8,77	8,78	8,79	8,80	8,81	8,81	8,82	8,83	8,83	8,84	8,86	8,86	8,85	8,88	8,87	8,86	8,85	8,85	8,89	8,88	8,87	8,86	8,86	8,86
07/09/2026	8,87	8,87	8,88	8,89	8,90	8,90	8,91	8,91	8,92	8,93	8,94	8,95	8,95	8,94	8,97	8,90	8,45	8,41	8,36	8,33	8,31	8,30	8,30	8,31
08/09/2026	8,32	8,33	8,33	8,34	8,35	8,36	8,37	8,39	8,40	8,41	8,40	8,41	8,46	8,45	8,53	8,53	8,49	8,51	8,58	8,53	8,50	8,51	8,52	8,53
09/09/2026	8,54	8,55	8,56	8,58	8,59	8,60	8,61	8,62	8,63	8,65	8,66	8,70	8,70	8,66	8,66	8,70	8,76	8,73	8,70	8,70	8,71	8,72	8,72	8,73
10/09/2026	8,74	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,77	8,78	8,78	8,79	8,76	8,77	8,77	8,77	8,80	8,83	8,79	8,80	8,84	8,85	8,82	8,83	8,83	8,83
11/09/2026	8,84	8,84	8,85	8,86	8,87	8,88	8,88	8,89	8,88	8,90	8,91	8,90	8,92	8,93	8,95	8,90	8,91	8,92	8,80	8,81	8,82	8,82	8,83	8,83
12/09/2026	8,84	8,84	8,85	8,85	8,86	8,87	8,87	8,88	8,88	8,89	8,89	8,90	8,89	8,90	8,90	8,92	8,90	8,94	8,93	8,87	8,42	8,42	8,43	8,44
13/09/2026	8,46	8,47	8,48	8,50	8,50	8,52	8,53	8,54	8,55	8,55	8,55	8,58	8,60	8,58	8,60	8,64	8,64	8,54	8,53	8,54	8,56	8,63	8,60	8,62
14/09/2026	8,63	8,64	8,65	8,66	8,67	8,68	8,69	8,69	8,70	8,69	8,68	8,71	8,71	8,67	8,67	8,68	8,69	8,74	8,77	8,75	8,75	8,76	8,77	8,77
15/09/2026	8,78	8,78	8,79	8,79	8,80	8,81	8,81	8,82	8,82	8,84	8,85	8,86	8,85	8,87	8,88	8,82	8,83	8,84	8,86	8,85	8,89	8,86	8,85	8,86
16/09/2026	8,86	8,87	8,87	8,87	8,88	8,89	8,89	8,89	8,83	8,75	8,78	8,86	8,89	8,91	8,91	8,89	8,90	8,88	8,90	8,92	8,93	8,90	8,87	8,87
17/09/2026	8,88	8,88	8,89	8,90	8,90	8,91	8,91	8,92	8,92	8,93	8,94	8,95	8,93	8,91	8,80	8,83	8,86	8,92	8,98	8,78	8,74	8,75	8,76	8,77
18/09/2026	8,77	8,78	8,79	8,80	8,81	8,81	8,82	8,83	8,84	8,84	8,85	8,85	8,85	8,86	8,86	8,85	8,85	8,85	8,86	8,90	8,88	8,88	8,89	8,89
19/09/2026	8,90	8,90	8,91	8,91	8,92	8,92	8,93	8,91	8,76	8,76	8,78	8,79	8,79	8,78	8,78	8,81	8,86	8,85	8,85	8,83	8,83	8,83	8,84	8,84
20/09/2026	8,84	8,85	8,85	8,86	8,86	8,87	8,88	8,88	8,89	8,90	8,90	8,91	8,88	8,88	8,90	8,92	8,92	8,92	8,91	8,91	8,91	8,92	8,92	8,92
21/09/2026	8,93	8,93	8,84	8,78	8,78	8,79	8,80	8,80	8,81	8,82	8,83	8,84	8,83	8,85	8,90	8,89	8,89	8,87	8,81	8,78	8,81	8,81	8,83	8,83
22/09/2026	8,83	8,84	8,85	8,85	8,86	8,87	8,87	8,88	8,88	8,89	8,91	8,92	8,90	8,90	8,89	8,90	8,90	8,85	8,33	8,34	8,36	8,38	8,40	8,42
23/09/2026	8,43	8,44	8,45	8,47	8,48	8,49	8,50	8,51	8,52	8,56	8,55	8,56	8,57	8,60	8,66	8,68	8,68	8,69	8,68	8,68	8,66	8,64	8,64	8,63
24/09/2026	8,59	8,58	8,57	8,57	8,57	8,56	8,56	8,57	8,57	8,58	8,59	8,61	8,60	8,62	8,64	8,69	8,76	8,76	8,75	8,74	8,86	8,82	8,78	8,74
25/09/2026	8,71	8,70	8,71	8,71	8,72	8,73	8,73	8,74	8,75	8,76	8,77	8,79	8,79	8,76	8,68	8,69	8,65	8,67	8,73	8,74	8,73	8,70	8,69	8,69
26/09/2026	8,70	8,71	8,71	8,73	8,73	8,74	8,74	8,75	8,76	8,78	8,80	8,79	8,80	8,80	8,81	8,82	8,83	8,86	8,84	8,84	8,84	8,84	8,85	8,86
27/09/2026	8,87	8,87	8,88	8,88	8,89	8,89	8,90	8,90	8,91	8,93	8,95	8,93	8,93	8,94	8,96	8,98	8,75	8,47	8,46	8,47	8,47	8,47	8,48	8,50
28/09/2026	8,50	8,51	8,51	8,52	8,52	8,53	8,54	8,55	8,56	8,59	8,68	8,66	8,64	8,66	8,69	8,73	8,76	8,82	8,82	8,80	8,75	8,72	8,70	8,69
29/09/2026	8,71	8,71	8,72	8,73	8,74	8,75	8,76	8,76	8,77	8,78	8,76	8,78	8,83	8,84	8,90	8,92	8,95	8,92	8,89	8,90	8,90	8,86	8,86	8,88
30/09/2026	8,88	8,89	8,91	8,92	8,92	8,93	8,93	8,94	8,95	8,96	8,95	8,96	8,96	8,89	8,84	8,87	8,89	8,86	8,83	8,84	8,88	8,85	8,85	8,86

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2026	30,16	30,05	29,93	29,82	29,70	29,59	29,46	29,35	29,31	29,89	31,84	31,68	31,46	31,51	31,67	31,47	31,51	31,54	31,52	31,46	31,37	31,26	31,10	30,97
02/09/2026	30,84	30,71	30,59	30,47	30,34	30,19	30,08	29,97	29,89	29,86	29,96	30,23	30,64	31,13	31,59	32,02	32,45	32,80	32,88	32,58	32,31	32,12	31,94	31,75
03/09/2026	31,60	31,40	31,22	31,03	30,85	30,68	30,51	30,34	30,20	30,16	30,29	30,58	30,97	31,43	31,88	32,29	32,70	33,04	33,11	32,88	32,64	32,46	32,31	32,16
04/09/2026	32,00	31,80	31,65	31,50	31,35	31,21	31,08	30,95	30,83	30,79	30,89	31,13	31,47	31,87	32,32	32,77	33,12	32,93	32,59	32,36	32,17	31,98	31,76	31,30
05/09/2026	30,95	30,79	30,67	30,55	30,43	30,29	30,17	30,05	29,96	29,96	30,14	30,49	30,92	31,44	31,92	32,42	32,83	32,75	32,39	32,12	31,89	31,70	31,52	31,34
06/09/2026	31,17	30,98	30,80	30,64	30,47	30,30	30,14	30,00	29,90	29,86	29,94	30,19	30,57	30,97	31,41	31,92	32,39	32,54	32,44	32,25	32,10	31,95	31,81	31,67
07/09/2026	31,52	31,35	31,19	31,01	30,82	30,65	30,48	30,30	30,17	30,13	30,22	30,51	30,92	31,31	31,36	31,41	33,46	33,20	32,94	32,72	32,51	32,27	32,01	31,74
08/09/2026	31,50	31,25	31,02	30,81	30,61	30,43	30,22	30,05	29,93	29,88	29,95	30,16	30,53	30,97	31,42	31,60	31,68	31,65	31,55	31,42	31,29	31,15	31,00	30,85
09/09/2026	30,72	30,58	30,44	30,27	30,13	30,00	29,88	29,77	29,69	29,66	29,76	30,03	30,41	30,65	30,68	30,63	30,55	30,46	30,35	30,21	30,06	29,92	29,78	29,65
10/09/2026	29,55	29,41	29,31	29,21	29,12	29,05	28,99	28,93	28,87	28,92	29,06	29,26	29,39	29,44	29,36	29,43	29,54	29,48	29,37	29,28	29,17	29,01	28,81	28,63
11/09/2026	28,49	28,35	28,24	28,14	28,06	27,99	27,91	27,84	27,81	27,81	27,88	27,92	27,91	28,00	28,19	28,35	28,41	28,48	29,35	29,29	29,21	29,12	29,03	28,93
12/09/2026	28,82	28,70	28,58	28,47	28,37	28,28	28,20	28,11	28,03	28,01	28,04	28,17	28,42	28,75	29,03	29,29	29,34	29,41	29,36	29,25	31,18	30,84	30,52	30,18
13/09/2026	29,89	29,64	29,36	29,14	28,91	28,69	28,49	28,32	28,19	28,16	28,23	28,42	28,74	29,12	29,56	30,00	30,38	30,63	30,74	30,75	30,69	30,58	30,43	30,23
14/09/2026	30,05	29,89	29,71	29,54	29,37	29,25	29,12	28,99	28,92	28,93	29,03	29,24	29,55	29,80	29,88	29,84	29,78	29,74	29,63	29,51	29,37	29,28	29,17	29,07
15/09/2026	28,96	28,87	28,80	28,73	28,67	28,61	28,56	28,48	28,41	28,41	28,51	28,78	29,14	29,58	30,13	30,68	31,12	31,45	31,53	31,37	31,16	30,99	30,84	30,70
16/09/2026	30,56	30,44	30,30	30,17	30,03	29,90	29,77	29,64	29,55	29,49	29,45	29,69	30,09	30,62	31,17	31,66	32,16	32,51	32,62	32,49	32,23	31,97	31,76	31,59
17/09/2026	31,41	31,25	31,08	30,93	30,80	30,67	30,55	30,43	30,31	30,24	30,29	30,48	30,76	31,15	31,60	32,05	32,43	32,56	32,29	32,39	32,22	31,92	31,65	31,40
18/09/2026	31,17	30,97	30,79	30,63	30,50	30,34	30,18	30,03	29,90	29,83	29,86	30,02	30,30	30,58	30,83	31,16	31,42	31,51	31,48	31,22	30,99	30,81	30,65	30,51
19/09/2026	30,36	30,21	30,07	29,94	29,81	29,69	29,58	29,53	29,95	29,88	29,87	29,94	30,12	30,36	30,69	30,92	30,84	30,69	30,57	30,45	30,31	30,18	30,03	29,86
20/09/2026	29,72	29,59	29,44	29,33	29,23	29,12	29,02	28,94	28,88	28,88	28,96	29,15	29,43	29,83	30,25	30,51	30,37	30,10	29,89	29,72	29,58	29,42	29,31	29,22
21/09/2026	29,12	29,03	29,41	29,61	29,46	29,33	29,22	29,11	29,03	29,00	29,04	29,21	29,46	29,83	30,28	30,77	31,27	31,47	31,28	31,05	30,85	30,70	30,57	30,40
22/09/2026	30,19	30,01	29,84	29,67	29,50	29,33	29,20	29,05	28,94	28,88	28,93	29,07	29,29	29,47	29,74	30,09	30,49	31,04	32,66	32,10	31,62	31,18	30,79	30,46
23/09/2026	30,12	29,85	29,56	29,33	29,13	28,94	28,75	28,57	28,47	28,47	28,56	28,58	28,67	28,80	28,91	28,84	28,78	28,74	28,65	28,58	28,50	28,42	28,34	28,23
24/09/2026	27,96	27,87	27,85	27,81	27,80	27,76	27,75	27,71	27,69	27,71	27,78	27,98	28,22	28,31	28,32	28,43	28,70	28,97	29,12	29,10	28,93	28,78	28,63	28,53
25/09/2026	28,42	28,34	28,26	28,19	28,12	28,05	28,00	27,94	27,91	27,98	28,14	28,26	28,37	28,86	29,99	30,39	30,64	30,81	30,87	30,75	30,59	30,45	30,30	30,16
26/09/2026	30,03	29,92	29,79	29,66	29,56	29,44	29,35	29,29	29,23	29,28	29,44	29,72	30,04	30,42	30,85	31,29	31,40	31,07	30,74	30,53	30,30	30,09	29,90	29,72
27/09/2026	29,54	29,37	29,25	29,13	29,02	28,92	28,83	28,74	28,70	28,77	28,95	29,25	29,69	30,16	30,64	31,13	32,23	33,13	32,55	32,04	31,60	31,20	30,84	30,53
28/09/2026	30,24	29,96	29,71	29,46	29,25	29,06	28,90	28,76	28,68	28,73	28,92	29,22	29,63	30,09	30,61	30,80	30,58	30,58	30,47	30,27	30,14	30,05	29,95	29,84
29/09/2026	29,72	29,59	29,44	29,32	29,20	29,09	28,98	28,90	28,86	28,86	29,01	29,30	29,70	30,19	30,70	31,22	31,58	31,72	31,84	31,73	31,49	31,29	31,12	30,96
30/09/2026	30,80	30,65	30,51	30,34	30,18	30,04	29,79	29,46	29,18	28,96	28,87	28,91	29,10	30,00	30,66	31,04	31,46	31,77	31,89	31,79	31,61	31,40	31,16	30,93

Thông số lưu lượng đầu vào (m³/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2026	20,07	42,30	39,04	21,64	4,07	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	4,92	10,81	11,17	12,53	11,70
02/09/2026	13,03	13,91	16,32	17,95	18,14	16,42	16,17	12,80	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	22,59	39,14	37,98	37,32	28,29	21,24	27,42
03/09/2026	4,48	17,92	18,69	14,12	24,58	32,90	14,47	13,89	0,00	0,00	0,00	24,82	47,09	22,48	4,18	7,46	11,51	14,97	32,74	15,41	22,32	22,78	18,76	26,19
04/09/2026	13,37	14,98	14,86	3,73	0,00	14,70	3,68	7,56	14,71	3,70	7,41	11,28	11,05	14,94	22,77	22,92	37,43	29,43	24,97	7,20	11,94	8,46	22,52	28,86
05/09/2026	13,08	15,78	21,23	11,02	32,87	43,45	45,62	18,79	25,27	36,08	10,04	11,56	15,70	21,49	31,22	33,03	27,18	24,92	27,71	23,35	25,59	34,05	29,60	44,26
06/09/2026	46,21	1,53	33,70	20,76	0,00	15,24	3,70	3,82	14,89	11,26	0,00	15,00	14,98	7,63	25,62	3,68	0,00	0,00	7,37	3,71	7,43	7,32	0,00	0,00
07/09/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	14,87	0,00	7,18	5,40	0,39
08/09/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	3,97	3,89	0,00	0,00	7,80	0,00	11,86	0,00	2,74	12,71	11,19	21,42	22,52	14,23
09/09/2026	7,05	10,71	14,27	28,82	30,04	32,73	15,00	0,00	0,42	34,02	7,27	0,00	22,56	0,47	14,54	24,71	33,35	10,69	3,72	15,10	0,00	7,27	18,64	3,69
10/09/2026	4,48	7,36	14,92	7,45	3,57	0,00	0,00	14,60	0,00	22,26	18,12	22,19	18,17	23,24	42,93	45,84	22,92	30,28	43,75	45,92	21,56	24,85	37,94	36,92
11/09/2026	29,62	28,94	32,48	27,10	31,42	40,20	23,93	23,30	22,86	15,22	22,56	34,22	30,41	22,46	26,70	29,99	18,23	30,37	15,68	6,09	0,00	12,58	24,96	21,07
12/09/2026	25,40	25,76	23,29	12,68	19,09	17,06	21,22	12,86	21,14	21,29	4,30	25,58	12,88	17,30	17,29	17,21	17,16	25,13	17,12	17,08	25,59	21,24	21,08	20,96
13/09/2026	10,07	18,63	27,76	34,25	32,76	25,91	17,25	25,25	0,00	25,22	43,93	20,28	8,07	35,49	0,00	5,40	0,00	43,37	32,53	27,26	36,23	47,74	36,87	23,71
14/09/2026	32,45	9,09	6,10	21,82	17,28	23,95	44,54	21,08	35,96	18,93	35,19	17,11	25,38	47,51	25,49	33,27	23,07	46,46	29,58	12,64	44,59	22,22	47,83	32,21
15/09/2026	30,79	30,67	26,99	23,48	29,62	25,96	21,26	28,92	24,57	20,60	12,15	23,36	20,55	7,97	15,70	16,07	23,22	11,29	23,66	7,84	19,51	0,00	11,32	38,32
16/09/2026	3,62	0,00	11,56	0,00	0,00	7,53	3,75	0,00	11,93	8,02	36,23	38,61	23,45	0,00	3,96	0,00	32,10	19,98	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
17/09/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	30,90	2,70	8,00	4,13	8,05	22,79	36,29	23,78	31,92	27,55	15,92	20,26	35,71	36,13	8,00	11,90	11,53	0,00
18/09/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	27,33	23,79	24,20	24,91	24,84	49,37	3,98	11,80	20,16	0,97	10,30	4,97	37,53	50,04	4,03	38,01	25,55	17,17
19/09/2026	19,83	23,43	0,00	32,65	25,44	28,68	31,46	0,00	7,97	4,34	13,25	16,65	20,53	28,30	28,05	5,95	15,70	0,00	4,57	32,30	0,42	9,52	46,42	12,60
20/09/2026	16,32	17,23	8,87	21,73	4,28	26,10	28,83	0,48	14,58	2,49	32,74	0,00	0,00	35,25	50,36	38,68	39,88	26,32	35,36	26,50	30,49	25,81	25,64	25,47
21/09/2026	25,38	25,70	25,59	13,07	0,00	14,61	9,12	30,38	25,66	21,30	29,71	24,90	29,63	25,89	21,41	25,88	34,20	20,40	12,65	21,65	30,21	34,28	25,53	37,43
22/09/2026	26,70	22,97	18,54	14,29	3,47	46,84	4,14	25,84	0,00	4,34	7,98	23,30	15,74	8,49	37,49	16,72	20,31	20,13	20,15	37,66	16,51	39,59	31,06	23,27
23/09/2026	15,54	25,36	15,40	21,27	12,24	4,08	15,50	19,13	3,80	11,45	11,30	22,88	11,45	26,87	23,98	47,97	43,57	34,42	49,79	43,48	7,72	15,60	0,00	9,97
24/09/2026	8,01	2,00	12,56	15,98	23,03	51,93	48,40	31,96	34,86	16,62	50,48	41,63	32,76	26,91	49,89	22,34	16,19	20,02	23,68	23,58	11,47	7,61	3,68	11,80
25/09/2026	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	49,27	15,91	43,18	7,55	24,54	0,00	3,92	8,40	3,89	6,57	7,43	0,00	6,51	26,61	28,67	29,23	29,53	19,34
26/09/2026	0,00	2,21	8,44	0,00	0,50	7,56	8,76	15,23	12,14	19,66	4,13	0,00	7,91	0,00	15,72	21,27	8,15	11,63	0,00	11,58	3,91	11,30	0,00	11,36
27/09/2026	1,15	11,33	14,35	14,98	15,77	16,81	17,06	14,39	5,06	12,18	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	27,35	8,98	15,02	11,66	4,63	14,74	16,94	43,38
28/09/2026	0,00	18,05	24,54	25,19	25,58	25,31	25,74	31,12	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	23,08	13,18	0,00	3,80	5,99	8,46	9,13	18,45
29/09/2026	3,65	21,39	23,99	24,28	25,88	26,70	28,81	15,50	0,00	11,38	18,93	7,36	16,37	18,03	0,00	7,60	3,91	11,24	3,71	15,04	14,78	11,31	0,00	0,00
30/09/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	45,92	46,92	41,72	26,97	18,75	15,37	11,77	19,27	11,46	7,59	0,00	35,42	0,00	19,90	11,64	18,29	31,13	18,66	8,40

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2026	2,19	2,21	2,20	2,21	2,22	2,19	2,19	2,18	2,19	2,14	1,79	1,77	1,74	1,68	1,70	1,54	1,50	1,55	1,62	1,59	1,66	1,73	1,74	1,75
02/09/2026	1,78	1,79	1,79	1,77	1,75	1,74	1,73	1,75	1,77	1,77	1,75	1,76	1,74	1,73	1,74	1,75	1,78	1,79	1,81	1,80	1,78	1,81	1,82	1,85
03/09/2026	1,83	1,84	1,84	1,83	1,81	1,82	1,80	1,80	1,80	1,82	1,81	1,81	1,78	1,78	1,78	1,79	1,79	1,81	1,83	1,84	1,85	1,84	1,83	1,81
04/09/2026	1,80	1,79	1,77	1,75	1,75	1,73	1,74	1,73	1,72	1,72	1,71	1,68	1,67	1,66	1,66	1,66	1,67	1,69	1,71	1,68	1,67	1,64	1,63	1,59
05/09/2026	1,59	1,57	1,53	1,53	1,54	1,55	1,55	1,56	1,56	1,53	1,54	1,54	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,60	1,59	1,61	1,63	1,64	1,66	1,66
06/09/2026	1,67	1,66	1,65	1,65	1,68	1,68	1,66	1,67	1,68	1,69	1,68	1,69	1,70	1,70	1,70	1,69	1,70	1,71	1,71	1,75	1,71	1,70	1,78	1,81
07/09/2026	1,81	1,82	1,82	1,83	1,83	1,83	1,81	1,80	1,80	1,81	1,79	1,80	1,80	1,81	1,82	1,83	1,62	1,60	1,57	1,54	1,54	1,57	1,58	1,60
08/09/2026	1,61	1,62	1,63	1,63	1,64	1,64	1,65	1,66	1,67	1,68	1,71	1,73	1,76	1,79	1,79	1,82	1,84	1,85	1,87	1,88	1,91	1,91	1,92	1,94
09/09/2026	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,92	1,93	1,91	1,93	1,92	1,93	1,94	1,95	1,94	1,95	1,95	1,96	1,96	1,93	1,95	1,94	1,93	1,94	1,94
10/09/2026	1,93	1,92	1,92	1,90	1,87	1,87	1,87	1,89	1,87	1,86	1,88	1,89	1,89	1,86	1,89	1,84	1,89	1,87	1,88	1,90	1,92	1,90	1,88	1,89
11/09/2026	1,89	1,90	1,92	1,92	1,90	1,91	1,91	1,93	1,92	1,91	1,91	1,93	1,94	1,92	1,96	1,95	1,94	1,94	1,84	1,83	1,85	1,84	1,83	1,85
12/09/2026	1,84	1,85	1,85	1,88	1,86	1,86	1,87	1,88	1,87	1,90	1,89	1,89	1,90	1,90	1,88	1,89	1,89	1,91	1,92	1,90	1,13	1,12	1,11	1,13
13/09/2026	1,14	1,13	1,13	1,14	1,13	1,13	1,14	1,15	1,14	1,14	1,15	1,14	1,15	1,15	1,15	1,13	1,16	1,18	1,18	1,19	1,19	1,20	1,20	1,22
14/09/2026	1,22	1,22	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,24	1,24	1,23	1,23	1,22	1,23	1,23	1,23	1,25	1,25	1,25	1,25	1,28	1,28	1,28	1,29	1,28
15/09/2026	1,28	1,29	1,28	1,27	1,29	1,32	1,32	1,30	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,32	1,33	1,33	1,35	1,37	1,38	1,37	1,37	1,38	1,41
16/09/2026	1,41	1,42	1,42	1,42	1,42	1,43	1,43	1,41	1,40	1,41	1,40	1,39	1,37	1,37	1,39	1,40	1,41	1,41	1,41	1,43	1,43	1,43	1,48	1,49
17/09/2026	1,50	1,49	1,51	1,50	1,50	1,49	1,50	1,50	1,50	1,50	1,51	1,50	1,52	1,52	1,53	1,54	1,56	1,56	1,57	1,47	1,44	1,41	1,41	1,41
18/09/2026	1,42	1,41	1,43	1,43	1,43	1,43	1,45	1,44	1,45	1,44	1,44	1,47	1,46	1,46	1,46	1,47	1,48	1,50	1,49	1,50	1,51	1,50	1,51	1,53
19/09/2026	1,54	1,55	1,56	1,53	1,54	1,55	1,57	1,53	1,28	1,27	1,26	1,26	1,29	1,27	1,27	1,28	1,28	1,29	1,29	1,29	1,34	1,32	1,33	1,34
20/09/2026	1,31	1,30	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,31	1,31	1,31	1,32	1,32	1,33	1,33	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34	1,35	1,36	1,35
21/09/2026	1,35	1,36	1,28	1,24	1,23	1,23	1,24	1,24	1,24	1,24	1,22	1,22	1,23	1,23	1,23	1,24	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26	1,27	1,26	1,26
22/09/2026	1,25	1,24	1,25	1,26	1,25	1,25	1,26	1,27	1,27	1,25	1,24	1,25	1,26	1,26	1,26	1,27	1,28	1,26	1,15	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
23/09/2026	1,14	1,14	1,15	1,13	1,13	1,13	1,14	1,14	1,15	1,16	1,15	1,15	1,15	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,18	1,18	1,20	1,22	1,20
24/09/2026	1,21	1,21	1,22	1,21	1,21	1,20	1,19	1,19	1,19	1,16	1,14	1,12	1,12	1,13	1,13	1,13	1,13	1,14	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
25/09/2026	1,13	1,15	1,17	1,18	1,18	1,19	1,19	1,20	1,20	1,20	1,19	1,20	1,21	1,23	1,19	1,19	1,19	1,19	1,20	1,20	1,19	1,22	1,24	1,24
26/09/2026	1,24	1,25	1,26	1,26	1,26	1,27	1,27	1,28	1,28	1,28	1,27	1,29	1,30	1,30	1,30	1,31	1,31	1,31	1,32	1,34	1,36	1,36	1,37	1,38
27/09/2026	1,37	1,37	1,38	1,38	1,38	1,39	1,39	1,38	1,37	1,37	1,37	1,39	1,41	1,40	1,40	1,42	1,31	1,13	1,12	1,12	1,13	1,14	1,14	1,14
28/09/2026	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,16	1,16	1,17	1,17	1,15	1,15	1,14	1,15	1,16	1,15	1,14	1,14	1,15	1,14	1,13	1,14	1,16	1,18	1,20
29/09/2026	1,21	1,22	1,23	1,23	1,24	1,25	1,25	1,25	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,25	1,25	1,25	1,27	1,28	1,27	1,28	1,29	1,33	1,35
30/09/2026	1,36	1,37	1,39	1,39	1,41	1,40	1,40	1,41	1,41	1,40	1,38	1,40	1,39	1,35	1,32	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,30	1,31	1,31	1,33

Thông số lưu lượng đầu ra (m³/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	32,12	91,63	90,86	50,79	1,43	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33
02/09/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
03/09/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
04/09/2026	0,33	19,30	87,68	87,60	57,21	2,01	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	45,83	94,68
05/09/2026	84,64	38,46	0,94	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	41,57	89,58	90,50	13,68	0,37	0,32	0,32	0,32
06/09/2026	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,36	32,99	87,29	86,59	42,27	1,08	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
07/09/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,33	0,34	29,43	87,89	95,46	53,43	1,29	0,32	0,32	0,32
08/09/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32
09/09/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32
10/09/2026	0,32	0,32	56,66	87,70	83,67	36,45	0,79	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,33	2,28	1,34	0,37	0,86	1,50	1,45	5,04	3,40	5,96	4,38	3,63
11/09/2026	3,10	57,03	94,59	99,15	67,28	4,84	2,13	1,70	1,37	1,18	0,85	4,21	2,70	1,77	0,80	1,19	0,99	0,88	60,08	89,63	89,50	70,21	9,08	1,12
12/09/2026	0,67	0,54	0,51	0,49	1,24	2,27	1,60	0,97	2,55	75,74	91,94	91,31	19,40	0,38	0,34	0,34	0,34	1,27	0,75	0,39	0,33	0,33	0,32	15,45
13/09/2026	86,58	94,25	65,16	6,27	0,34	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	47,16	86,80	92,67	56,46	1,50	0,32	1,39	0,32	0,31
14/09/2026	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	52,04	92,83	84,54	69,23	10,28	0,35	1,11	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	6,19	79,83
15/09/2026	90,51	71,46	19,10	0,40	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	5,16	69,01	85,85	71,98	20,11	0,37	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
16/09/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	2,26	74,84	90,24	89,25	19,93	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
17/09/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,35	0,35	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
18/09/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	52,77	90,99	79,04	35,05	0,78	5,68	2,42	1,10	0,87	1,07	1,33
19/09/2026	1,16	0,95	30,52	89,15	96,58	72,65	5,35	1,05	0,72	0,52	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	0,68	0,67	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32	64,59	94,29
20/09/2026	83,18	34,57	0,76	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	2,91	71,31	86,23	192,76	123,87	5,68	4,25	3,74	3,62	3,05	2,38	1,99
21/09/2026	1,57	1,43	1,27	1,11	6,80	78,75	96,08	90,30	56,53	3,94	0,77	0,35	0,34	0,35	0,35	0,36	36,61	85,19	94,69	67,69	4,13	0,32	0,32	0,31
22/09/2026	0,31	0,32	0,33	0,32	0,31	0,31	10,07	80,93	94,23	80,46	37,33	0,88	0,33	0,33	0,34	0,34	0,40	1,43	51,51	91,05	95,97	74,04	7,09	1,56
23/09/2026	1,25	1,10	1,05	1,00	0,95	0,91	0,87	0,86	0,79	22,85	88,51	89,32	77,36	23,51	6,81	4,45	3,53	2,91	2,52	2,24	2,06	1,84	1,69	49,29
24/09/2026	91,44	96,15	81,65	13,13	1,76	1,31	1,22	1,15	1,07	0,95	0,83	0,53	0,89	55,26	94,54	87,39	61,39	9,83	1,15	0,87	0,90	0,93	0,92	0,88
25/09/2026	0,87	0,83	0,77	0,74	52,54	90,52	96,03	49,61	3,15	0,96	1,12	1,26	0,83	0,44	0,35	0,36	0,43	0,36	0,45	0,53	0,59	0,63	0,65	0,68
26/09/2026	0,67	0,66	0,63	0,61	0,62	0,61	0,56	0,58	0,57	7,87	66,05	89,16	75,68	26,36	0,54	0,36	0,99	2,56	1,26	1,91	1,75	1,28	1,13	1,08
27/09/2026	1,06	0,99	0,98	0,93	0,92	0,91	0,91	0,91	0,89	0,85	59,59	87,66	91,39	46,14	1,52	0,36	0,35	0,36	0,54	0,59	0,72	0,74	0,73	0,70
28/09/2026	0,66	0,63	0,63	0,64	0,62	0,61	0,58	0,61	0,61	0,57	0,53	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,46	0,39	0,46	0,52	0,55	0,50	0,51	0,49
29/09/2026	0,49	0,49	0,47	0,47	0,46	0,42	0,43	0,42	13,72	71,57	92,09	69,80	16,62	0,39	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
30/09/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	7,01	26,36	90,46	96,87	71,94	11,78	1,20	0,45	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,33	28,08	80,31	92,04	65,64