CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02753 635 999 Email: info@biasaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 10 NĂM 2026

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																							
Ngày	**0h**	**1h**	**2h**	**3h**	**4h**	**5h**	**6h**	**7h**	**8h**	**9h**	**10h**	**11h**	**12h**	**13h**	**14h**	**15h**	**16h**	**17h**	**18h**	**19h**	**20h**	**21h**	**22h**	**23h**
01/10/2026	6,49	6,46	6,45	6,44	6,41	6,38	6,35	6,33	6,29	6,26	6,61	7,02	7,85	9,82	10,95	10,54	10,28	11,40	11,12	9,93	7,74	6,23	6,23	6,21
02/10/2026	6,19	6,19	6,18	6,18	6,17	6,16	6,16	6,15	6,15	6,14	6,13	6,11	6,29	6,41	6,49	6,45	6,38	6,36	6,35	6,36	6,37	6,38	6,37	6,36
03/10/2026	6,35	6,34	6,33	6,31	6,30	6,29	6,28	6,28	6,28	6,24	6,22	6,18	6,16	6,12	6,08	6,08	6,06	6,09	6,71	7,22	7,23	7,17	7,14	7,27
04/10/2026	7,36	7,27	7,17	7,02	6,90	6,79	6,69	6,59	6,53	6,62	6,49	6,41	6,35	6,30	6,23	6,49	6,84	6,79	6,75	6,71	7,06	6,63	6,61	6,58
05/10/2026	6,56	6,53	6,51	6,49	6,48	6,46	6,45	6,43	6,42	6,46	6,42	6,39	6,36	6,34	6,33	6,29	6,27	6,25	6,26	6,22	6,22	6,22	6,22	6,21
06/10/2026	6,21	6,25	6,26	6,26	6,25	6,24	6,23	6,22	6,21	6,20	6,18	6,18	6,16	6,15	6,11	6,11	6,09	6,12	6,11	6,11	6,11	6,11	6,12	6,12
07/10/2026	6,11	6,10	6,10	6,09	6,09	6,08	6,08	6,07	6,07	6,06	6,06	6,05	6,04	6,03	6,41	6,09	6,02	6,01	6,02	5,99	6,02	6,02	6,02	6,01
08/10/2026	6,01	6,00	6,00	5,99	5,99	5,98	5,98	6,27	6,22	6,14	6,10	6,07	6,03	5,99	6,00	6,01	6,00	5,99	5,99	5,98	5,98	5,97	5,97	5,97
09/10/2026	5,96	5,96	5,96	5,95	5,95	5,95	5,95	5,94	5,94	5,94	5,93	6,20	6,62	6,53	6,40	6,38	6,26	6,18	6,13	6,12	6,15	6,14	6,12	6,10
10/10/2026	6,09	6,08	6,06	6,05	6,04	6,03	6,11	6,78	6,67	6,48	6,46	6,45	6,37	6,32	6,26	6,22	6,19	6,12	6,15	6,18	6,15	6,18	6,20	6,20
11/10/2026	6,30	6,22	6,19	6,18	6,18	6,17	6,16	6,15	6,16	6,13	6,13	6,10	6,07	6,04	6,05	6,00	5,97	6,04	6,07	6,06	6,05	6,05	6,05	6,04
12/10/2026	6,04	6,03	6,02	6,02	6,01	6,01	6,00	6,00	5,99	5,98	5,99	5,97	5,95	5,93	5,93	5,92	5,90	5,89	5,90	5,89	5,90	6,29	6,25	6,21
13/10/2026	6,20	6,17	6,15	6,12	6,09	6,11	6,19	6,21	6,17	6,16	6,14	6,12	6,10	6,08	6,06	6,06	6,04	6,03	6,02	6,03	6,04	6,04	6,04	6,03
14/10/2026	6,10	6,13	6,15	6,18	6,18	6,17	6,17	6,17	6,16	6,17	6,17	6,19	6,21	6,20	6,16	6,06	6,04	6,04	6,07	6,05	6,05	6,04	6,04	6,03
15/10/2026	6,03	6,07	6,04	6,00	6,00	5,99	5,99	5,99	5,98	5,98	5,98	5,97	5,96	5,96	5,95	5,95	6,02	6,01	6,01	6,00	6,00	6,00	5,99	5,99
16/10/2026	5,98	6,23	6,16	6,09	6,06	6,04	6,02	6,01	6,00	6,22	6,08	6,04	6,00	5,98	5,96	5,95	5,95	5,95	5,96	5,94	5,96	5,96	5,96	5,96
17/10/2026	5,95	5,95	5,95	5,95	6,08	6,30	6,23	6,20	6,17	6,15	6,10	6,08	6,07	6,04	6,04	6,39	6,41	6,24	6,19	6,11	6,08	6,06	6,05	6,03
18/10/2026	6,02	6,01	6,01	6,00	5,99	6,03	6,04	6,03	6,02	6,12	6,40	6,40	6,36	6,33	6,30	6,28	6,22	6,20	6,39	6,51	6,42	6,39	6,38	6,40
19/10/2026	6,44	6,47	6,44	6,43	6,42	6,40	6,40	6,40	6,39	6,37	6,36	6,32	6,29	6,28	6,28	6,30	6,28	6,25	6,25	6,26	6,31	6,33	6,32	6,31
20/10/2026	6,30	6,29	6,28	6,26	6,24	6,23	6,22	6,20	6,32	6,29	6,26	6,23	6,24	6,22	6,21	6,20	6,19	6,19	6,17	6,18	6,18	6,21	6,23	6,23
21/10/2026	6,23	6,24	6,24	6,25	6,26	6,26	6,27	6,31	6,33	6,36	6,37	6,32	6,16	6,13	6,11	6,10	6,10	6,09	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
22/10/2026	6,15	6,15	6,15	6,16	6,16	6,17	6,17	6,17	6,20	6,14	6,09	6,06	6,04	6,03	6,12	6,15	6,14	6,16	6,15	6,14	6,14	6,14	6,15	6,15
23/10/2026	6,16	6,17	6,16	6,18	6,18	6,19	6,21	6,29	6,27	6,20	6,10	6,09	6,10	6,07	6,05	6,05	6,13	6,24	6,29	6,34	6,34	6,26	6,16	6,10
24/10/2026	6,09	6,09	6,08	6,08	6,08	6,07	6,07	6,06	6,03	6,01	6,00	5,99	5,99	5,99	5,97	5,96	5,94	6,03	6,22	6,17	6,14	6,12	6,11	6,08
25/10/2026	6,10	6,09	6,09	6,08	6,07	6,06	6,06	6,06	6,07	6,07	6,05	6,06	6,09	6,07	6,06	6,05	6,03	6,02	6,15	6,15	6,11	6,08	6,11	6,10
26/10/2026	6,11	6,12	6,11	6,11	6,11	6,10	6,09	6,09	6,28	6,43	6,39	6,38	6,36	6,32	6,34	6,26	6,22	6,20	6,24	6,23	6,22	6,23	6,23	6,22
27/10/2026	6,23	6,23	6,22	6,21	6,21	6,21	6,20	6,20	6,20	6,19	6,31	6,29	6,27	6,21	6,18	6,17	6,14	6,13	6,15	6,15	6,16	6,17	6,17	6,19
28/10/2026	6,20	6,18	6,18	6,19	6,19	6,19	6,17	6,23	6,33	6,24	6,27	6,19	6,12	6,18	6,28	6,27	6,26	7,74	7,31	7,15	6,53	6,37	6,29	6,24
29/10/2026	6,21	6,20	6,21	6,27	6,32	6,30	6,28	6,12	6,11	6,37	6,51	6,49	6,43	6,47	6,48	6,44	6,39	6,40	6,56	6,42	6,38	6,35	6,36	6,41
30/10/2026	6,30	6,22	6,17	6,17	6,30	6,21	6,15	6,12	6,11	6,09	6,12	6,33	6,25	6,21	6,22	6,13	6,14	6,14	6,13	6,13	6,12	6,11	6,10	6,09
31/10/2026	6,08	6,08	6,07	6,06	6,06	6,05	6,19	6,14	6,15	6,70	6,54	6,33	6,15	6,08	6,03	5,99	6,00	5,99	6,00	6,01	6,00	5,98	5,97	5,97

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																							
Ngày	**0h**	**1h**	**2h**	**3h**	**4h**	**5h**	**6h**	**7h**	**8h**	**9h**	**10h**	**11h**	**12h**	**13h**	**14h**	**15h**	**16h**	**17h**	**18h**	**19h**	**20h**	**21h**	**22h**	**23h**
01/10/2026	33,18	33,43	33,65	33,84	33,99	34,08	34,19	34,19	34,27	34,05	27,14	26,14	28,42	29,13	29,22	29,17	29,18	29,32	29,65	30,17	30,80	30,98	30,66	30,69
02/10/2026	31,07	30,53	30,06	30,04	29,57	29,73	28,83	28,17	28,04	27,65	27,42	26,29	23,33	24,12	24,79	24,75	24,88	25,21	25,64	26,06	26,27	26,65	27,02	27,26
03/10/2026	27,30	27,63	27,92	28,06	28,30	28,53	28,94	25,78	22,96	23,41	22,68	23,04	22,75	23,00	22,98	23,05	23,30	23,36	26,09	30,92	33,16	33,63	34,17	35,56
04/10/2026	35,37	36,85	39,58	42,38	45,65	46,86	48,30	50,56	52,53	30,91	31,55	32,31	33,52	33,76	34,15	35,14	36,09	37,01	38,04	38,64	38,86	39,70	40,67	40,30
05/10/2026	40,34	40,80	41,01	40,18	38,59	38,72	39,31	39,81	40,17	26,89	25,19	25,72	26,07	26,29	26,58	26,74	26,76	26,64	26,62	26,71	27,00	27,17	27,48	27,70
06/10/2026	27,54	27,58	27,78	27,92	28,15	28,45	28,53	28,75	28,93	28,98	29,15	24,37	22,28	22,59	22,79	22,78	22,71	22,91	23,23	23,50	23,73	24,03	24,32	24,52
07/10/2026	24,70	24,80	24,93	25,09	25,14	25,22	25,41	25,47	25,56	25,73	25,80	25,91	25,70	25,46	27,43	30,87	31,90	31,05	28,29	26,92	27,00	26,58	24,85	24,84
08/10/2026	24,99	25,13	25,06	24,93	25,07	25,09	24,45	22,15	23,27	24,65	25,80	26,65	27,21	27,41	27,71	28,10	28,32	28,60	28,51	28,74	29,11	29,31	27,78	26,49
09/10/2026	26,04	25,77	25,79	25,85	24,87	24,28	24,34	24,57	24,39	24,32	24,43	22,26	21,12	24,82	27,06	29,75	30,38	31,27	31,88	32,66	33,88	35,75	35,75	37,10
10/10/2026	38,67	40,32	38,14	39,02	36,27	32,44	33,04	34,98	38,00	39,72	38,93	18,78	19,63	20,13	20,61	20,94	20,89	20,57	20,48	19,53	19,41	19,66	19,92	20,33
11/10/2026	20,78	21,09	21,07	21,08	21,29	21,41	21,60	21,54	17,84	17,47	17,83	18,05	18,34	18,22	18,06	17,96	18,25	18,23	18,69	18,75	18,78	19,01	19,13	19,19
12/10/2026	19,50	19,56	19,37	19,43	19,47	19,77	19,80	18,67	18,85	19,08	16,44	16,71	16,97	17,24	17,58	17,53	17,53	17,58	17,51	17,56	17,66	20,35	25,80	27,88
13/10/2026	27,80	28,60	30,42	32,23	33,16	33,29	33,86	34,11	31,51	25,70	22,25	22,53	22,42	22,50	22,26	22,30	22,43	22,58	22,59	22,66	22,97	23,26	23,50	23,62
14/10/2026	23,92	24,40	25,06	25,29	24,24	23,94	24,07	24,17	24,60	24,67	24,87	24,74	24,08	23,22	23,01	22,66	22,39	22,22	21,97	21,97	21,74	21,68	21,97	22,22
15/10/2026	21,91	22,02	22,22	22,50	22,41	22,47	22,28	22,13	22,46	22,24	21,82	21,82	21,58	21,43	21,46	21,57	22,07	22,07	21,82	21,87	21,71	21,60	21,57	21,52
16/10/2026	21,58	24,48	28,50	29,79	30,21	30,22	27,47	26,91	27,25	27,86	29,80	29,15	29,34	29,63	29,75	29,60	29,43	29,33	29,14	29,22	29,33	29,44	29,48	29,60
17/10/2026	29,72	29,79	29,88	30,09	30,22	31,24	31,66	32,07	30,86	26,39	26,91	27,20	27,49	27,80	28,00	29,04	33,60	35,52	36,68	34,59	33,04	33,26	33,71	34,03
18/10/2026	34,07	33,83	33,43	33,34	33,43	33,77	34,04	34,19	34,37	35,00	36,74	34,22	29,59	30,14	30,51	30,90	31,22	31,47	31,65	28,72	31,73	33,07	34,48	36,20
19/10/2026	36,97	37,74	38,87	39,72	40,47	41,09	41,59	42,15	42,69	43,07	43,28	31,00	31,39	31,55	31,71	31,89	31,88	31,76	31,46	31,64	32,29	32,66	32,89	33,12
20/10/2026	33,25	33,53	33,62	33,80	33,98	34,22	34,51	34,73	35,13	35,57	35,93	36,16	36,24	36,35	36,73	37,04	36,81	36,63	36,53	36,18	36,28	36,55	36,92	37,19
21/10/2026	37,41	37,11	36,97	37,25	37,27	37,23	37,43	37,95	38,44	38,85	38,89	30,26	30,03	30,36	30,60	30,67	30,74	30,68	30,85	31,15	31,34	31,47	31,64	31,85
22/10/2026	32,24	32,51	32,72	32,99	33,09	33,26	33,31	33,39	31,53	31,37	31,84	32,07	31,89	31,68	32,26	34,36	35,04	35,40	35,29	35,83	36,16	34,22	33,99	34,12
23/10/2026	34,28	34,45	34,56	34,50	34,47	34,60	34,70	35,09	35,31	32,25	32,49	32,73	33,12	33,53	33,61	33,75	31,83	35,59	36,47	37,12	37,78	38,51	39,20	39,54
24/10/2026	40,00	40,69	41,32	41,81	42,18	42,46	42,70	42,76	36,53	36,85	37,06	37,10	37,04	37,07	36,92	36,74	36,59	36,35	36,65	38,14	39,29	40,26	40,97	41,68
25/10/2026	42,44	42,89	43,15	43,47	43,76	43,97	44,16	44,30	44,45	44,56	44,52	43,81	35,80	36,21	36,48	36,59	36,70	36,76	35,44	36,45	37,48	38,02	38,48	38,99
26/10/2026	39,31	39,65	39,98	40,22	40,47	40,70	40,77	40,38	40,53	41,80	43,60	44,86	45,73	46,39	46,59	46,40	46,38	45,80	45,59	45,72	45,91	46,10	46,30	46,34
27/10/2026	46,42	46,53	46,50	46,56	46,70	46,80	46,86	46,79	46,73	46,79	39,81	39,52	40,24	40,87	41,27	41,27	41,28	41,41	41,63	41,90	42,10	42,37	42,51	42,64
28/10/2026	42,46	42,56	42,68	42,76	42,39	42,18	42,29	41,50	39,32	41,27	37,10	34,60	35,65	35,69	36,11	36,07	35,27	42,16	44,23	38,19	34,10	40,02	42,39	43,99
29/10/2026	45,59	47,11	48,73	50,20	51,93	52,41	41,69	36,83	37,85	39,59	41,48	42,82	44,52	43,54	38,47	40,09	40,17	39,53	36,48	38,72	41,78	44,27	42,13	31,62
30/10/2026	33,92	36,03	37,96	37,45	20,64	22,75	24,13	25,89	27,16	20,78	21,43	23,49	24,52	24,93	25,52	25,22	25,64	25,78	25,82	25,92	25,83	26,16	26,40	26,68
31/10/2026	26,93	26,82	26,62	26,74	25,91	26,07	27,70	28,04	28,47	25,67	27,20	26,05	23,77	23,96	23,69	23,89	23,87	22,75	22,25	22,48	22,49	22,56	22,23	22,42

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																							
Ngày	**0h**	**1h**	**2h**	**3h**	**4h**	**5h**	**6h**	**7h**	**8h**	**9h**	**10h**	**11h**	**12h**	**13h**	**14h**	**15h**	**16h**	**17h**	**18h**	**19h**	**20h**	**21h**	**22h**	**23h**
01/10/2026	8,86	8,87	8,87	8,88	8,89	8,90	8,90	8,91	8,92	8,92	8,73	8,41	8,42	8,44	8,46	8,47	8,51	8,51	8,52	8,50	8,51	8,53	8,54	8,55
02/10/2026	8,57	8,58	8,59	8,61	8,62	8,63	8,64	8,65	8,66	8,68	8,68	8,68	8,64	8,59	8,57	8,56	8,63	8,65	8,66	8,66	8,65	8,65	8,65	8,67
03/10/2026	8,67	8,68	8,69	8,70	8,71	8,72	8,73	8,74	8,75	8,76	8,77	8,76	8,76	8,76	8,82	8,84	8,91	8,91	8,82	8,69	8,53	8,52	8,53	8,54
04/10/2026	8,55	8,56	8,57	8,58	8,60	8,62	8,63	8,64	8,65	8,66	8,65	8,67	8,73	8,82	8,85	8,79	8,58	8,53	8,54	8,55	8,56	8,58	8,59	8,60
05/10/2026	8,62	8,63	8,64	8,66	8,67	8,68	8,69	8,70	8,71	8,72	8,74	8,76	8,77	8,81	8,80	8,76	8,74	8,72	8,73	8,82	8,80	8,78	8,77	8,77
06/10/2026	8,77	8,77	8,77	8,78	8,78	8,79	8,79	8,80	8,80	8,82	8,83	8,83	8,82	8,83	8,83	8,86	8,88	8,90	8,87	8,86	8,86	8,87	8,87	8,88
07/10/2026	8,88	8,89	8,89	8,90	8,90	8,91	8,91	8,92	8,92	8,94	8,95	8,94	8,93	8,93	8,89	8,86	8,92	8,91	8,93	8,94	8,91	8,90	8,90	8,91
08/10/2026	8,92	8,92	8,93	8,94	8,94	8,95	8,96	8,95	8,51	8,50	8,52	8,54	8,57	8,64	8,61	8,58	8,64	8,62	8,63	8,64	8,67	8,69	8,68	8,70
09/10/2026	8,70	8,71	8,72	8,74	8,75	8,75	8,76	8,77	8,78	8,86	8,89	8,74	8,31	8,30	8,33	8,34	8,36	8,39	8,44	8,44	8,41	8,40	8,42	8,43
10/10/2026	8,44	8,46	8,47	8,48	8,50	8,51	8,53	8,53	8,53	8,54	8,55	8,56	8,57	8,59	8,60	8,59	8,60	8,63	8,67	8,68	8,70	8,67	8,64	8,64
11/10/2026	8,66	8,66	8,66	8,67	8,67	8,68	8,69	8,69	8,70	8,72	8,72	8,75	8,76	8,75	8,75	8,80	8,87	8,84	8,79	8,74	8,77	8,76	8,75	8,76
12/10/2026	8,76	8,77	8,78	8,78	8,79	8,80	8,81	8,81	8,82	8,83	8,85	8,85	8,86	8,85	8,86	8,87	8,90	8,92	8,96	8,94	8,94	8,53	8,44	8,46
13/10/2026	8,46	8,48	8,50	8,52	8,53	8,54	8,54	8,53	8,54	8,56	8,58	8,60	8,70	8,70	8,66	8,68	8,73	8,74	8,72	8,72	8,68	8,68	8,68	8,69
14/10/2026	8,70	8,70	8,69	8,69	8,70	8,71	8,72	8,73	8,74	8,75	8,76	8,78	8,79	8,78	8,85	8,97	8,97	8,97	8,88	8,88	8,87	8,85	8,84	8,84
15/10/2026	8,85	8,85	8,86	8,87	8,88	8,88	8,89	8,90	8,90	8,92	8,93	8,92	8,93	8,92	8,96	8,99	8,96	8,94	8,93	8,93	8,94	8,94	8,95	8,95
16/10/2026	8,96	8,87	8,82	8,83	8,83	8,84	8,85	8,85	8,86	8,80	8,79	8,82	8,88	8,85	8,87	8,88	8,92	8,96	8,93	8,92	8,90	8,88	8,88	8,88
17/10/2026	8,90	8,90	8,91	8,92	8,93	8,92	8,88	8,87	8,88	8,88	8,89	8,90	8,95	8,88	8,91	8,89	8,82	8,82	8,83	8,84	8,85	8,85	8,87	8,87
18/10/2026	8,88	8,89	8,90	8,90	8,91	8,92	8,92	8,92	8,93	8,93	8,89	8,87	8,88	8,88	8,88	8,89	8,90	8,91	8,90	8,74	8,58	8,50	8,46	8,51
19/10/2026	8,57	8,55	8,56	8,56	8,58	8,58	8,60	8,61	8,62	8,63	8,64	8,65	8,66	8,68	8,71	8,76	8,71	8,67	8,68	8,66	8,63	8,62	8,62	8,62
20/10/2026	8,62	8,63	8,64	8,65	8,66	8,67	8,68	8,69	8,70	8,70	8,70	8,72	8,70	8,69	8,74	8,76	8,74	8,73	8,75	8,79	8,80	8,77	8,75	8,75
21/10/2026	8,76	8,76	8,78	8,79	8,80	8,81	8,82	8,81	8,79	8,78	8,79	8,80	8,80	8,77	8,80	8,85	8,85	8,85	8,84	8,83	8,82	8,82	8,83	8,83
22/10/2026	8,83	8,82	8,82	8,83	8,83	8,84	8,85	8,86	8,84	8,83	8,85	8,90	8,87	8,88	8,91	8,82	8,83	8,83	8,84	8,84	8,85	8,85	8,87	8,88
23/10/2026	8,89	8,89	8,90	8,91	8,92	8,92	8,93	8,93	8,94	8,93	8,95	8,94	8,93	8,91	8,90	8,90	8,83	8,66	8,67	8,68	8,69	8,70	8,72	8,73
24/10/2026	8,74	8,75	8,76	8,77	8,79	8,79	8,81	8,82	8,84	8,85	8,88	8,89	8,95	8,93	8,92	8,93	8,92	8,93	8,85	8,85	8,86	8,87	8,88	8,86
25/10/2026	8,84	8,84	8,85	8,86	8,87	8,87	8,88	8,89	8,90	8,91	8,92	8,92	8,88	8,91	8,93	8,93	8,92	8,95	8,90	8,88	8,88	8,89	8,90	8,91
26/10/2026	8,91	8,91	8,91	8,92	8,93	8,94	8,95	8,96	8,81	8,59	8,59	8,61	8,62	8,64	8,64	8,64	8,68	8,70	8,70	8,69	8,70	8,71	8,73	8,74
27/10/2026	8,76	8,77	8,78	8,79	8,80	8,82	8,83	8,84	8,85	8,86	8,71	8,67	8,69	8,72	8,72	8,77	8,82	8,84	8,78	8,77	8,78	8,80	8,81	8,83
28/10/2026	8,84	8,85	8,86	8,88	8,89	8,90	8,91	8,91	8,83	8,84	8,82	8,80	8,81	8,82	8,80	8,80	8,63	8,74	8,71	8,68	8,63	8,60	8,61	8,61
29/10/2026	8,62	8,64	8,63	8,63	8,63	8,63	8,64	8,61	8,62	8,63	8,65	8,66	8,66	8,67	8,67	8,66	8,66	8,67	8,73	8,75	8,76	8,78	8,80	8,74
30/10/2026	8,75	8,76	8,77	8,78	8,80	8,80	8,81	8,82	8,83	8,84	8,85	8,84	8,83	8,82	8,82	8,85	8,89	8,89	8,88	8,88	8,88	8,89	8,89	8,89
31/10/2026	8,90	8,91	8,92	8,93	8,93	8,94	8,92	8,93	8,94	8,94	8,91	8,91	8,92	8,94	8,92	8,93	8,93	8,94	8,92	8,91	8,91	8,92	8,92	8,93

Thông số nhiệt độ (ºC). Giới hạn cho phép ≤ 40 ºC, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																							
Ngày	**0h**	**1h**	**2h**	**3h**	**4h**	**5h**	**6h**	**7h**	**8h**	**9h**	**10h**	**11h**	**12h**	**13h**	**14h**	**15h**	**16h**	**17h**	**18h**	**19h**	**20h**	**21h**	**22h**	**23h**
01/10/2026	30,72	30,51	30,28	30,06	29,88	29,71	29,55	29,39	29,29	29,23	30,31	31,79	31,82	32,04	32,32	32,58	32,83	32,80	32,58	32,39	32,16	31,89	31,66	31,43
02/10/2026	31,18	30,96	30,76	30,57	30,38	30,18	30,00	29,82	29,68	29,62	29,68	29,86	30,24	31,18	31,71	31,62	31,31	31,08	30,95	30,82	30,69	30,56	30,42	30,26
03/10/2026	30,12	29,98	29,86	29,74	29,62	29,49	29,36	29,27	29,23	29,25	29,40	29,71	30,09	30,52	31,01	31,60	31,90	31,66	30,77	29,58	28,87	28,72	28,63	28,55
04/10/2026	28,48	28,43	28,41	28,37	28,36	28,35	28,33	28,31	28,31	28,33	28,46	28,68	29,01	29,40	29,83	29,80	29,06	28,78	28,64	28,57	28,50	28,43	28,36	28,30
05/10/2026	28,24	28,19	28,13	28,06	27,99	27,92	27,84	27,77	27,76	27,82	28,00	28,29	28,72	29,25	29,90	30,55	30,99	31,15	30,90	30,53	30,28	30,10	29,98	29,88
06/10/2026	29,77	29,67	29,56	29,45	29,37	29,29	29,21	29,13	29,07	29,09	29,18	29,36	29,67	29,96	30,34	30,75	30,80	30,43	30,12	29,88	29,68	29,46	29,29	29,15
07/10/2026	29,02	28,91	28,79	28,67	28,56	28,44	28,34	28,24	28,21	28,23	28,36	28,62	29,02	29,51	30,43	31,10	31,61	32,00	31,92	31,61	31,38	31,17	30,96	30,75
08/10/2026	30,54	30,30	30,06	29,86	29,65	29,45	29,28	29,11	31,07	30,82	30,63	30,58	30,71	30,82	30,68	30,58	30,35	30,04	29,83	29,65	29,43	29,21	29,00	28,80
09/10/2026	28,63	28,47	28,33	28,21	28,09	27,98	27,88	27,80	27,76	27,76	27,84	29,06	31,69	31,75	31,85	31,93	32,15	32,52	32,61	32,40	32,22	32,05	31,84	31,65
10/10/2026	31,45	31,25	31,06	30,89	30,72	30,57	30,40	30,06	29,78	29,59	29,50	29,53	29,66	29,85	30,08	30,37	30,59	30,77	30,93	30,91	30,74	30,59	30,47	30,33
11/10/2026	30,18	29,98	29,79	29,66	29,54	29,40	29,31	29,24	29,18	29,18	29,28	29,49	29,72	30,00	30,46	30,93	31,39	31,67	31,67	31,57	31,42	31,27	31,14	31,02
12/10/2026	30,90	30,78	30,66	30,54	30,41	30,25	30,11	29,97	29,88	29,84	29,90	30,04	30,28	30,62	31,03	31,54	32,09	32,51	32,64	32,46	32,24	32,66	32,52	32,21
13/10/2026	31,90	31,62	31,37	31,13	30,92	30,66	30,23	29,94	29,79	29,70	29,73	29,90	30,15	30,43	30,66	30,81	30,99	31,13	31,12	30,94	30,78	30,64	30,49	30,34
14/10/2026	30,18	29,92	29,65	29,50	29,38	29,30	29,21	29,13	29,05	29,01	29,01	29,16	29,49	29,92	30,42	30,96	31,51	31,83	31,86	31,66	31,48	31,31	31,18	31,05
15/10/2026	30,92	30,80	30,67	30,54	30,40	30,24	30,12	30,00	29,94	29,94	30,05	30,33	30,70	30,98	30,93	30,70	30,50	30,33	30,18	30,06	29,96	29,87	29,78	29,69
16/10/2026	29,62	29,93	30,07	29,95	29,83	29,71	29,60	29,47	29,38	29,68	29,73	29,86	30,17	30,62	31,13	31,66	32,13	32,42	32,42	32,19	31,97	31,80	31,68	31,55
17/10/2026	31,42	31,29	31,16	31,04	30,92	30,71	30,46	30,30	30,22	30,19	30,26	30,44	30,68	30,94	31,15	31,32	31,52	31,46	31,40	31,29	31,14	30,99	30,85	30,71
18/10/2026	30,57	30,45	30,32	30,19	30,09	29,98	29,83	29,67	29,50	29,31	28,91	28,71	28,67	28,70	28,77	28,85	28,94	29,02	29,17	31,15	31,23	30,96	30,73	30,52
19/10/2026	30,11	29,74	29,56	29,45	29,35	29,28	29,21	29,13	29,07	29,04	29,02	29,14	29,46	29,91	30,42	30,84	31,13	31,29	31,29	30,97	30,66	30,48	30,39	30,29
20/10/2026	30,21	30,10	29,99	29,88	29,75	29,62	29,48	29,34	29,25	29,18	29,19	29,32	29,63	30,07	30,59	31,12	31,63	32,09	32,29	32,18	31,94	31,76	31,64	31,51
21/10/2026	31,34	31,16	30,96	30,78	30,61	30,45	30,26	30,02	29,76	29,59	29,61	29,79	30,09	30,51	30,94	31,24	31,25	31,05	30,88	30,75	30,63	30,51	30,40	30,24
22/10/2026	30,02	29,80	29,66	29,53	29,39	29,29	29,18	29,06	29,29	29,44	29,48	29,66	29,90	30,24	30,69	31,04	31,04	31,00	30,95	30,91	30,79	30,62	30,45	30,26
23/10/2026	30,10	29,97	29,83	29,70	29,59	29,46	29,37	29,30	29,24	29,20	29,18	29,20	29,32	29,52	29,74	29,96	30,94	33,23	33,08	32,89	32,64	32,36	32,10	31,84
24/10/2026	31,62	31,39	31,16	30,94	30,73	30,53	30,32	30,11	29,87	29,80	29,84	30,05	30,41	30,89	31,42	31,94	32,36	32,79	33,95	33,66	33,31	32,97	32,53	31,95
25/10/2026	31,49	31,20	30,97	30,74	30,52	30,27	30,04	29,84	29,70	29,67	29,71	29,88	30,59	31,05	31,52	31,93	32,25	32,30	32,32	32,25	32,09	31,89	31,68	31,46
26/10/2026	31,23	31,00	30,80	30,62	30,43	30,23	30,05	29,89	30,95	32,21	31,98	31,90	32,03	32,23	32,58	33,00	33,34	33,45	33,27	33,11	32,89	32,65	32,41	32,18
27/10/2026	31,93	31,71	31,49	31,26	31,05	30,87	30,72	30,58	30,46	30,35	32,09	32,43	32,50	32,77	33,13	33,46	33,74	33,66	33,43	33,24	33,03	32,76	32,50	32,26
28/10/2026	32,04	31,83	31,67	31,50	31,32	31,15	30,97	30,95	31,73	31,61	31,93	32,25	32,39	32,57	32,69	32,73	33,32	33,26	33,19	33,06	33,17	33,00	32,76	32,51
29/10/2026	32,29	32,06	31,83	31,64	31,45	31,28	31,63	32,31	32,02	31,74	31,51	31,47	31,58	31,83	32,21	32,62	33,04	33,34	33,66	33,63	33,41	33,21	33,00	33,34
30/10/2026	33,10	32,86	32,61	32,38	31,79	31,55	31,34	31,13	30,94	30,81	30,78	30,79	31,01	31,31	31,51	31,43	31,32	31,32	31,31	31,26	31,17	31,06	30,91	30,78
31/10/2026	30,66	30,54	30,42	30,29	30,17	30,06	29,88	29,73	29,64	30,79	31,07	31,12	31,34	31,67	32,09	32,49	32,60	32,44	32,27	32,12	31,95	31,78	31,62	31,45

Thông số lưu lượng đầu vào (m^3/h)																							
Ngày	**0h**	**1h**	**2h**	**3h**	**4h**	**5h**	**6h**	**7h**	**8h**	**9h**	**10h**	**11h**	**12h**	**13h**	**14h**	**15h**	**16h**	**17h**	**18h**	**19h**	**20h**	**21h**	**22h**	**23h**
01/10/2026	22,95	20,14	7,51	14,28	33,23	19,50	22,99	6,21	19,02	34,18	14,95	0,00	0,00	28,13	22,90	0,00	28,37	25,20	31,12	23,43	22,83	8,49	35,22	7,55
02/10/2026	8,42	8,39	24,52	4,71	14,43	11,96	18,37	15,42	7,53	3,79	0,00	3,96	7,70	3,89	6,27	15,69	8,56	8,31	32,31	7,88	24,89	11,15	25,64	30,92
03/10/2026	32,04	33,46	33,88	34,78	35,79	36,05	34,05	7,97	7,83	0,00	11,72	0,00	11,75	3,93	18,94	7,57	22,74	31,56	27,97	47,15	25,61	37,89	37,71	37,61
04/10/2026	21,03	29,26	33,77	25,37	25,24	25,29	29,28	25,25	24,72	8,01	16,24	0,00	24,56	24,27	24,10	12,77	16,93	16,85	29,49	16,78	16,85	16,79	29,25	25,12
05/10/2026	24,98	24,64	24,54	23,94	23,50	23,11	7,77	15,93	15,33	7,57	18,65	0,00	3,74	15,27	3,72	3,74	0,00	14,48	28,03	42,07	11,41	11,01	7,10	24,56
06/10/2026	28,73	2,44	27,05	47,34	3,85	0,00	38,94	7,45	18,68	11,17	11,33	7,49	0,49	23,18	11,24	27,80	46,69	47,09	30,24	17,54	39,23	47,26	48,23	24,29
07/10/2026	31,30	4,02	31,02	2,58	28,01	37,78	15,26	15,66	7,01	18,78	4,11	36,21	3,82	0,00	0,00	8,33	47,15	14,51	39,36	41,55	42,29	47,20	48,27	15,55
08/10/2026	41,71	29,21	24,68	21,93	22,26	42,10	25,12	26,87	32,99	37,35	18,99	0,00	0,00	16,13	37,91	27,01	36,04	29,50	40,81	50,41	31,12	31,70	23,37	11,58
09/10/2026	15,32	11,51	19,37	3,85	0,00	15,74	2,80	17,54	12,15	40,65	0,00	0,00	0,00	16,72	35,83	0,00	28,39	26,00	29,36	7,71	18,60	7,24	11,15	11,14
10/10/2026	11,47	22,08	0,62	20,41	25,23	44,19	6,96	11,47	14,93	11,00	7,46	23,04	22,93	14,39	7,50	1,30	0,00	0,00	7,98	45,94	49,28	39,20	15,51	26,14
11/10/2026	18,39	10,96	3,95	20,56	19,76	31,58	22,68	6,76	7,86	19,83	34,70	29,38	30,54	19,52	7,67	18,97	11,22	30,55	18,66	11,80	31,08	0,00	0,00	0,00
12/10/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	30,72	3,97	38,64	20,26	27,05	27,10	3,87	11,33	11,32	0,00	0,00	0,00	43,94	46,22	30,77	15,00	7,59	7,49
13/10/2026	7,44	11,22	0,00	9,91	12,84	17,58	3,74	3,88	7,63	15,12	0,00	11,44	6,57	7,49	4,51	13,60	32,24	43,44	46,28	26,74	0,00	7,45	0,00	18,74
14/10/2026	14,67	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	41,05	46,31	15,01	0,00	22,49	3,79	7,63	11,54	0,00	11,69	7,55	11,41	3,69	11,24
15/10/2026	11,44	11,38	0,00	0,00	0,00	11,61	3,88	0,00	0,00	44,09	33,81	0,00	0,00	35,64	22,87	7,66	23,23	19,67	15,12	7,51	23,17	0,00	7,65	3,75
16/10/2026	19,18	15,36	19,15	0,00	4,15	39,68	19,47	3,90	12,16	11,85	27,51	16,13	15,87	4,14	31,86	27,40	19,25	7,53	19,72	8,28	43,76	11,52	0,00	6,92
17/10/2026	9,12	27,84	44,54	10,00	12,33	25,80	30,87	12,21	11,44	3,91	9,26	7,71	7,68	9,81	20,36	15,45	0,00	15,45	15,21	18,25	32,75	34,47	33,84	43,39
18/10/2026	18,77	13,02	26,13	29,62	8,78	36,76	41,57	50,70	49,49	47,67	46,39	45,58	19,74	27,21	8,32	0,00	38,31	27,90	0,00	0,00	25,26	43,83	11,60	15,47
19/10/2026	23,96	7,97	0,00	25,28	0,00	33,54	24,71	20,61	12,25	26,28	28,91	27,59	22,96	3,86	23,00	11,38	15,26	19,41	0,00	8,20	4,15	0,00	0,00	0,00
20/10/2026	12,69	21,11	0,00	0,00	4,16	43,38	19,43	0,00	0,00	32,24	35,13	0,00	0,00	11,86	11,51	15,39	11,52	3,83	3,86	0,00	3,86	7,66	15,48	7,71
21/10/2026	0,00	15,55	15,66	0,00	0,00	0,00	35,74	3,90	3,90	0,00	11,83	15,97	23,95	16,20	23,72	11,61	11,63	3,97	11,64	0,00	27,59	15,69	0,00	0,00
22/10/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	25,75	3,92	16,15	7,95	3,95	20,61	3,76	11,24	0,00	7,63	0,00	15,12	0,00	2,15	7,48	0,00	0,00	0,00
23/10/2026	0,00	0,00	4,82	6,37	6,32	6,13	27,51	3,88	0,00	13,09	31,61	15,43	0,00	11,46	38,49	0,00	0,00	20,63	31,26	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
24/10/2026	7,51	14,84	0,00	0,00	0,00	19,07	7,73	15,05	7,72	19,41	7,66	19,24	7,54	7,71	19,00	7,47	31,07	15,10	0,00	0,00	4,07	35,30	22,50	0,00
25/10/2026	26,37	0,00	7,57	0,00	0,00	11,59	0,00	16,45	20,10	19,42	27,14	27,74	4,04	20,65	41,10	39,96	15,18	28,35	38,09	0,00	7,81	11,57	15,34	7,63
26/10/2026	19,06	0,00	0,00	15,46	22,32	7,65	26,19	0,00	0,00	32,23	34,00	0,00	0,00	7,74	22,70	3,78	7,70	7,44	15,23	0,00	11,27	0,00	11,52	11,48
27/10/2026	11,45	11,83	19,42	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	12,80	31,10	0,00	32,49	11,63	19,41	16,10	23,38	22,71	0,00	11,52	14,91	7,60	18,85	22,70
28/10/2026	3,67	25,48	0,00	11,51	0,00	0,00	7,51	3,78	7,59	11,63	3,82	11,39	11,35	11,50	3,88	14,99	18,43	10,68	5,65	15,46	5,63	7,84	0,00	0,00
29/10/2026	36,28	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	26,31	7,47	0,00	35,39	45,75	45,19	10,97	3,94	23,66	19,95	7,98	23,32	23,07	18,74	7,52	0,00	19,38
30/10/2026	11,29	11,76	0,00	15,05	0,00	7,71	7,72	20,89	12,48	32,78	20,34	15,92	7,86	19,82	4,31	0,00	0,00	0,00	41,62	23,28	8,37	43,82	11,44	7,69
31/10/2026	10,89	7,57	8,16	11,88	0,00	15,85	22,98	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	47,31	31,95	15,48	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	27,77	11,37	0,00	30,20

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																							
Ngày	**0h**	**1h**	**2h**	**3h**	**4h**	**5h**	**6h**	**7h**	**8h**	**9h**	**10h**	**11h**	**12h**	**13h**	**14h**	**15h**	**16h**	**17h**	**18h**	**19h**	**20h**	**21h**	**22h**	**23h**
01/10/2026	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34	1,35	1,35	1,34	1,34	1,19	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,01	1,02	1,03	1,03	1,03
02/10/2026	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,04	1,05	1,05	1,03	1,02	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,04	1,05	1,06	1,06
03/10/2026	1,06	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,08	1,06	1,08	1,07	1,09	1,11	1,12	1,13	1,13	1,12	1,13	1,12	1,10	1,04	0,99	0,99	0,98	0,97
04/10/2026	0,98	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,00	1,01	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,97	0,99	1,00	0,99	0,99	0,98	0,97	0,97
05/10/2026	0,97	0,97	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,99	0,92	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,94
06/10/2026	0,94	0,95	0,96	0,94	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,95	0,97	0,98	0,98	0,98	0,99	1,00	1,00	1,01	1,00	1,00	1,01	1,02	1,02
07/10/2026	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03	1,02	1,02	1,01	1,03	1,03	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,04	1,03	1,03	1,06	1,06	1,06
08/10/2026	1,07	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,07	1,06	0,95	0,95	0,96	0,97	0,96	0,96	0,97	0,97	0,99	1,00	1,00	1,00	1,01	1,02	1,02	1,02
09/10/2026	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,03	1,00	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,86	0,88	0,88	0,89
10/10/2026	0,89	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,93	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92	0,92	0,91	0,92	0,94
11/10/2026	0,94	0,92	0,91	0,91	0,93	0,92	0,94	0,96	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	1,01
12/10/2026	1,01	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,06	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,07	1,07	1,08	1,08	1,01	0,99	1,02
13/10/2026	1,02	1,02	1,03	1,02	1,03	1,01	1,01	1,02	1,02	1,00	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,08
14/10/2026	1,08	1,08	1,09	1,09	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,09	1,08	1,11	1,11	1,12	1,12	1,10	1,10	1,11	1,12	1,11	1,11	1,13	1,16
15/10/2026	1,17	1,17	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19	1,20	1,20	1,20	1,22	1,24	1,21	1,21	1,22	1,22	1,21	1,20	1,21	1,22	1,22	1,23	1,23	1,23
16/10/2026	1,24	1,20	1,17	1,17	1,17	1,18	1,18	1,20	1,22	1,16	1,16	1,15	1,16	1,16	1,16	1,17	1,17	1,18	1,18	1,19	1,19	1,21	1,25	1,26
17/10/2026	1,26	1,29	1,27	1,27	1,26	1,19	1,14	1,15	1,18	1,21	1,23	1,23	1,23	1,24	1,23	1,23	1,21	1,24	1,25	1,23	1,24	1,24	1,24	1,24
18/10/2026	1,25	1,26	1,27	1,27	1,27	1,28	1,28	1,28	1,27	1,24	1,22	1,24	1,23	1,23	1,23	1,22	1,22	1,21	1,19	134,53	26,40	1,65	1,77	1,81
19/10/2026	1,79	1,81	1,91	1,95	1,97	2,01	2,02	2,04	2,11	2,11	2,12	2,15	2,17	2,17	2,17	2,19	2,20	2,20	2,21	2,23	2,26	2,28	2,28	2,29
20/10/2026	2,31	2,35	2,40	2,42	2,45	2,48	2,51	2,53	2,55	2,54	2,54	2,55	2,53	2,52	2,54	2,51	2,51	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,59	2,67
21/10/2026	2,70	2,73	2,74	2,73	2,80	2,80	2,75	2,67	2,65	2,71	2,81	2,81	2,78	2,79	2,79	2,68	2,47	2,65	2,55	2,80	2,93	2,97	2,98	2,94
22/10/2026	2,91	2,89	2,86	2,88	2,98	3,02	3,07	3,08	3,03	2,95	2,95	2,95	2,94	2,81	2,82	2,82	2,67	2,74	2,90	2,98	2,94	2,93	2,94	2,96
23/10/2026	3,17	3,17	3,19	3,20	3,22	3,24	3,26	3,25	3,25	3,24	3,25	3,26	3,30	3,27	3,25	3,24	3,17	2,91	2,87	2,88	2,92	2,96	2,99	3,02
24/10/2026	3,06	3,09	3,13	3,16	3,19	3,22	3,25	3,28	3,27	3,28	3,28	3,29	3,28	3,10	3,22	3,27	3,27	3,27	3,19	3,17	3,18	3,23	3,14	3,31
25/10/2026	3,27	3,25	3,25	3,27	3,30	3,33	3,36	3,40	3,41	3,40	3,43	3,46	3,37	3,35	3,29	3,34	3,33	3,33	3,33	3,35	3,37	3,39	3,41	3,43
26/10/2026	3,44	3,46	3,47	3,49	3,51	3,55	3,41	3,28	3,10	2,86	2,87	2,88	2,89	2,89	2,90	2,72	2,88	2,87	2,89	2,97	3,00	3,04	3,07	3,10
27/10/2026	3,12	3,16	3,18	3,22	3,25	3,28	3,31	3,34	3,37	3,39	3,12	3,05	3,06	3,08	3,06	3,06	3,06	3,05	3,12	3,20	3,24	3,29	3,32	3,36
28/10/2026	3,42	3,46	3,49	3,52	3,56	3,60	3,63	3,65	3,70	3,73	3,54	3,38	3,38	2,89	2,57	2,51	3,72	3,67	3,58	3,59	13,10	3,50	3,53	3,55
29/10/2026	3,56	3,57	3,58	3,59	3,60	3,63	3,64	3,56	3,56	3,61	3,65	3,65	3,66	3,65	3,63	3,61	3,61	3,59	3,71	3,78	3,81	3,86	3,89	3,82
30/10/2026	3,82	3,85	3,88	3,94	3,08	3,01	3,03	3,05	3,06	3,10	3,13	3,20	3,19	3,18	3,17	3,16	3,17	3,33	3,20	3,20	3,28	3,34	3,36	3,40
31/10/2026	3,41	3,43	3,45	3,46	3,48	3,50	3,59	3,62	3,77	3,88	3,50	3,48	3,45	3,44	3,41	3,39	3,36	3,36	3,36	3,45	3,46	3,50	3,52	3,54

Thông số lưu lượng đầu ra (m^3/h)																							
Ngày	**0h**	**1h**	**2h**	**3h**	**4h**	**5h**	**6h**	**7h**	**8h**	**9h**	**10h**	**11h**	**12h**	**13h**	**14h**	**15h**	**16h**	**17h**	**18h**	**19h**	**20h**	**21h**	**22h**	**23h**
01/10/2026	11,86	1,09	0,76	0,70	0,64	0,63	0,59	0,48	0,39	0,34	2,16	47,19	3,32	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33
02/10/2026	17,84	47,32	0,52	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,61	62,81	55,29	5,49	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
03/10/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	24,74	92,10	103,45	64,86	7,87	5,98	5,47	4,99
04/10/2026	4,52	4,13	3,78	3,44	3,09	2,88	2,73	3,55	72,90	96,43	85,84	46,68	2,20	0,56	0,39	11,31	7,03	5,75	5,51	17,73	85,23	94,74	99,96	65,65
05/10/2026	5,91	3,15	2,78	2,60	2,40	2,22	2,11	2,09	2,02	1,98	7,54	76,03	90,71	84,14	37,21	0,92	0,36	1,00	4,32	2,76	2,25	2,00	1,78	1,67
06/10/2026	5,90	77,01	92,31	96,47	62,48	3,99	1,28	0,81	0,58	0,45	0,38	0,33	0,34	0,35	0,36	0,35	0,92	4,38	2,61	2,27	3,13	73,55	96,19	91,64
07/10/2026	52,43	4,01	1,82	1,50	1,44	1,31	1,32	1,37	1,35	1,18	0,95	0,45	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	56,77	90,18	94,87	36,67	4,84	2,27
08/10/2026	2,23	2,28	2,16	2,15	2,10	2,06	1,95	1,87	1,66	1,52	34,57	89,13	85,39	58,39	6,45	1,71	3,67	2,97	2,62	2,31	2,11	2,02	44,23	90,86
09/10/2026	94,13	92,07	19,50	2,17	1,61	1,47	1,40	1,36	1,19	0,86	0,59	0,34	0,34	1,82	68,05	89,90	79,28	35,38	0,54	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
10/10/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	12,18	82,92	91,92	94,38	26,05	0,37	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	3,24
11/10/2026	78,19	94,76	88,92	41,41	0,79	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	22,09	82,88	93,58	67,19	2,21	0,32	0,32	0,32
12/10/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	16,48	81,85	87,94	69,01	11,72	0,37	0,37	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
13/10/2026	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	66,67	92,83	93,54	18,52	0,39	0,33	0,34	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
14/10/2026	48,24	94,87	90,30	41,18	0,79	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33
15/10/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	26,35	87,78	96,60	57,11	1,00	0,32	0,32	0,32	0,32
16/10/2026	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33
17/10/2026	0,33	0,33	0,33	0,33	50,13	94,55	85,69	27,15	0,40	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
18/10/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	67,02	94,86	102,00	33,64	6,94	5,16	4,51	3,94	3,40	2,83	2,68	2,43	2,20	1,85	1,57	1,36	1,27	1,05	25,85
19/10/2026	90,70	95,54	66,50	4,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	29,41	49,89	87,67	60,36	0,33	0,32
20/10/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	17,44	81,03	88,44	70,99	19,51	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
21/10/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	40,82	85,51	87,81	46,82	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	72,97
22/10/2026	92,05	73,62	11,44	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
23/10/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	41,10	87,39	92,49	30,70	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
24/10/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	61,94	90,93
25/10/2026	80,16	21,86	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,32	24,61	85,24	91,49
26/10/2026	54,49	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	48,54	86,40	80,73	29,05	0,34	0,33	0,33	0,33
27/10/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	59,62	81,40	81,44	9,57	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
28/10/2026	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	15,32	52,83	0,36	0,35	39,72	78,37	34,89	0,39	0,33	0,33	0,33	0,33
29/10/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	62,37	86,17	85,85	9,40	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
30/10/2026	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	30,49	84,70	82,21	44,10	0,68	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
31/10/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	22,34	84,92	91,46	63,41	0,72	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Ghi chú: Giá trị Amoni cao trong ngày 18/10/2026 và 28/10/2026 nguyên nhân do lỗi thiết bị, sau khi kiểm tra vệ sinh, thiết bị trả giá trị bình thường. Đồng thời, Nhà máy không xả thải trong thời gian trên.