



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@bisaigonbentre.com.vn

## KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 06 NĂM 2024

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép  $\leq 45$  mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số  $Kq = 0,9$  và  $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	
01/06/2024	3,00	3,00	2,99	2,99	2,99	2,99	3,00	2,99	2,99	2,98	2,98	2,99	3,00	3,00	2,96	2,94	2,92	2,93	2,94	2,95	2,99	2,97	2,98	2,99	
02/06/2024	3,00	3,01	3,02	3,01	3,01	3,00	3,00	3,00	2,99	2,99	3,00	3,01	3,00	2,97	2,94	2,93	2,93	2,95	2,96	2,96	2,96	2,95	2,95	2,95	
03/06/2024	2,96	2,97	2,97	2,98	3,00	3,00	3,01	3,01	3,01	3,00	2,99	2,98	2,96	3,31	3,36	3,66	4,35	4,58	4,84	3,57	3,55	3,49	3,51	3,52	
04/06/2024	3,44	3,39	3,36	3,33	3,34	3,34	3,35	3,34	3,34	3,37	3,27	3,22	3,20	3,19	3,21	3,23	3,23	3,23	3,27	3,22	3,19	3,18	3,18	3,18	
05/06/2024	3,17	3,16	3,14	3,12	3,10	3,10	3,10	3,10	3,11	3,12	3,11	3,10	3,07	3,06	2,94	2,95	2,95	2,96	2,97	2,97	2,97	3,00	2,96	2,96	
06/06/2024	2,96	2,95	2,94	2,95	2,94	2,94	2,95	2,96	2,96	2,96	2,95	2,93	2,92	2,92	2,94	2,94	2,95	2,95	2,96	2,95	2,94	2,94	2,93	2,92	
07/06/2024	2,92	2,92	2,92	2,93	2,94	2,95	2,96	2,96	2,97	2,97	2,98	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,98	2,98	2,97	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	
08/06/2024	2,97	2,97	2,97	2,96	2,96	2,95	2,95	2,94	2,94	2,94	2,95	2,97	2,96	2,94	2,92	2,90	2,90	2,89	2,90	2,94	2,92	2,93	2,93	2,93	
09/06/2024	2,93	2,92	2,92	2,92	2,91	2,91	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,91	2,92	2,92	2,91	2,91	2,90	2,90	2,91	2,91	2,92	2,91	2,91	
10/06/2024	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,90	2,90	2,89	2,89	2,90	2,90	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	
11/06/2024	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,89	2,90	2,90	2,89	2,88	2,88	2,87	2,86	2,87	2,88	2,88	2,89	2,90	2,90	
12/06/2024	2,90	2,90	2,90	2,89	2,89	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,88	2,89	2,89	2,87	2,86	2,84	2,83	2,83	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,85	2,86
13/06/2024	2,87	2,88	2,89	2,90	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,88	2,85	2,84	2,84	2,85	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,84
14/06/2024	2,84	2,84	2,84	2,85	2,86	2,87	2,88	2,89	2,89	2,89	2,88	2,86	3,70	5,17	5,21	5,16	4,89	4,82	4,77	4,72	4,65	4,55	4,39	4,29	
15/06/2024	4,12	4,00	3,90	3,82	3,73	3,67	3,62	3,58	3,53	3,48	4,76	5,14	5,01	4,82	4,62	4,52	4,32	4,05	3,82	3,71	3,71	3,72	3,66	4,08	
16/06/2024	4,91	4,83	4,74	4,69	4,61	4,50	4,34	4,17	3,97	3,77	3,60	3,57	3,65	4,49	5,20	5,16	4,92	4,66	4,33	4,02	3,80	3,63	3,55	3,50	
17/06/2024	3,47	3,90	3,42	3,40	3,38	3,36	3,33	3,33	3,34	3,30	3,34	3,26	3,24	3,19	3,16	3,13	3,12	3,13	3,14	3,15	3,15	3,17	3,17	3,18	
18/06/2024	3,19	3,18	3,19	3,19	3,18	3,17	3,17	3,15	3,14	3,14	3,10	3,13	3,08	3,51	3,63	3,99	3,97	3,97	3,76	3,63	3,56	3,53	3,50	3,48	
19/06/2024	3,47	3,45	3,42	3,47	3,46	4,22	4,47	4,39	4,31	4,18	3,93	3,83	3,74	3,62	3,56	3,56	3,56	3,58	3,61	3,64	3,71	3,58	3,49	3,51	
20/06/2024	3,47	3,50	3,44	3,48	3,45	3,43	3,44	3,42	3,42	3,42	3,42	3,37	3,36	3,32	3,27	3,23	3,23	3,23	3,25	3,27	3,29	3,30	3,31	3,31	
21/06/2024	3,31	3,30	3,29	3,28	3,26	3,25	3,23	3,23	3,24	3,25	3,22	3,23	3,25	3,27	3,27	3,27	3,26	3,21	3,24	3,29	3,29	3,29	3,28	3,27	
22/06/2024	3,26	3,25	3,24	3,23	3,23	3,22	3,21	3,21	3,23	3,24	3,23	3,22	3,23	3,29	3,29	3,31	3,32	3,32	3,37	3,32	3,30	3,31	3,27	3,28	
23/06/2024	3,25	3,23	3,23	3,23	3,22	3,22	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,24	3,22	3,20	3,22	3,21	3,22	3,24	3,27	3,25	3,25	3,24	3,23	3,22	
24/06/2024	3,21	3,21	3,20	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,20	3,18	3,18	3,24	3,31	3,27	3,23	3,23	3,25	3,26	3,27	3,31	3,30	3,28	3,30	3,73	
25/06/2024	4,58	4,75	4,58	4,39	4,25	4,17	4,14	4,12	4,09	4,05	3,97	3,83	4,17	4,55	4,54	4,34	4,22	4,19	4,08	4,01	3,80	3,85	3,83	3,82	
26/06/2024	3,85	3,75	3,81	3,61	3,55	3,50	3,44	3,40	3,36	3,33	3,28	3,26	3,26	3,23	3,22	3,17	3,12	3,11	3,12	3,15	3,18	3,18	3,19	3,19	
27/06/2024	3,20	3,20	3,19	3,19	3,19	3,18	3,17	3,15	3,14	3,38	3,71	4,13	4,39	4,30	4,29	4,23	4,20	4,10	3,98	3,85	3,81	3,80	3,79	3,79	
28/06/2024	3,76	3,74	3,72	3,69	3,65	3,61	3,68	3,55	3,52	3,47	3,41	3,41	3,41	3,38	3,31	3,77	3,54	3,49	3,34	3,31	3,35	3,36	3,36	3,10	
29/06/2024	3,39	3,38	3,36	3,34	3,32	3,30	3,27	3,25	3,23	3,20	3,17	3,15	3,20	3,10	3,11	3,05	3,02	3,02	3,02	3,03	3,05	3,06	3,06	3,06	
30/06/2024	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,05	3,04	3,03	3,02	3,00	2,98	2,97	2,94	2,92	2,89	2,88	2,90	2,92	2,93	2,93	2,94	2,97	2,95	2,95	

**Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0**

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/06/2024	15,39	15,45	15,49	15,55	15,62	15,63	15,63	15,66	15,73	15,76	15,83	15,84	15,85	15,80	15,68	15,59	15,47	15,29	15,11	14,97	14,91	14,96	15,03	15,07
02/06/2024	15,07	15,15	15,18	15,26	15,22	15,24	15,22	15,21	15,18	15,18	15,25	15,46	15,52	15,44	15,25	15,07	14,96	14,79	14,65	14,54	14,57	14,53	14,56	14,65
03/06/2024	14,62	14,63	14,72	14,71	14,77	14,78	14,87	14,95	14,92	15,01	15,11	15,12	15,05	14,95	14,75	15,21	15,46	15,62	15,91	16,09	15,97	15,52	15,74	15,88
04/06/2024	15,95	15,70	15,99	15,97	16,02	16,00	16,07	16,16	16,23	16,20	16,24	16,11	15,95	15,77	15,71	15,40	15,24	15,14	14,92	14,77	14,64	14,64	14,70	14,72
05/06/2024	14,76	14,73	14,77	14,76	14,69	14,68	14,69	14,74	14,86	14,92	14,87	14,87	14,83	14,72	14,77	14,66	14,58	14,49	14,41	14,40	14,38	14,46	14,43	14,31
06/06/2024	14,17	14,17	14,10	14,12	14,15	13,98	13,99	14,05	14,09	14,11	14,13	14,05	13,99	13,94	13,80	13,67	13,62	13,53	13,34	13,35	13,30	13,29	13,32	13,26
07/06/2024	13,09	13,19	13,26	13,34	13,42	13,37	13,43	13,49	13,49	13,54	13,50	13,48	13,47	13,45	13,39	13,18	13,23	13,27	13,18	13,14	13,12	13,06	13,06	13,06
08/06/2024	13,11	13,12	13,17	13,25	13,25	13,22	13,17	13,13	13,10	13,13	13,20	13,29	13,28	13,27	13,18	13,16	13,08	12,89	12,80	12,80	12,81	12,91	12,98	13,04
09/06/2024	13,03	13,04	12,95	13,08	13,12	13,09	13,06	13,01	13,06	12,99	13,10	13,02	13,18	12,99	12,98	12,95	12,86	12,77	12,70	12,73	12,73	12,72	12,77	12,74
10/06/2024	12,78	12,88	12,90	13,01	12,71	12,94	12,93	12,84	12,75	12,75	12,70	12,67	12,69	12,70	12,76	12,68	12,74	12,64	12,54	12,44	12,35	12,31	12,24	12,24
11/06/2024	12,21	12,31	12,36	12,38	12,31	12,24	12,08	12,19	12,16	12,10	12,08	12,26	12,22	12,31	12,15	12,16	12,16	12,04	11,99	11,93	11,92	11,92	11,87	11,87
12/06/2024	11,87	11,88	11,90	11,93	11,79	11,74	11,85	11,85	11,90	12,01	12,24	12,40	12,29	12,19	12,10	12,05	11,63	11,44	11,38	11,38	11,40	11,45	11,51	11,48
13/06/2024	11,73	11,67	11,57	11,60	11,55	11,65	11,67	11,84	11,84	11,80	11,82	11,76	11,78	11,75	11,76	11,66	11,49	11,45	11,38	11,28	11,26	11,26	11,34	11,33
14/06/2024	11,49	11,64	11,54	11,62	11,71	11,87	11,77	11,78	11,79	11,81	11,81	11,79	16,12	27,18	30,73	34,25	34,91	35,67	36,40	37,24	38,67	40,68	43,58	46,46
15/06/2024	49,52	51,35	52,47	53,60	54,38	54,89	55,34	55,81	56,55	48,94	19,75	21,54	21,39	21,94	22,85	23,80	24,28	24,77	25,62	25,65	26,40	28,04	29,42	32,12
16/06/2024	35,05	35,79	35,93	36,13	36,42	37,62	40,22	42,86	45,96	49,06	39,60	16,91	18,06	20,83	23,20	22,05	22,73	24,88	27,32	32,17	36,58	39,81	42,48	44,20
17/06/2024	45,74	47,19	48,33	49,10	49,37	49,72	50,06	50,22	50,06	47,07	12,57	12,91	13,15	13,34	13,45	13,49	13,68	13,74	13,46	13,68	13,79	13,84	14,06	14,16
18/06/2024	14,29	14,53	14,65	14,93	15,00	15,09	15,31	15,42	15,45	15,65	15,66	15,65	16,16	17,00	17,61	18,56	19,57	20,24	19,83	19,95	19,96	20,24	20,53	21,06
19/06/2024	21,81	22,47	23,25	24,07	24,86	27,40	30,58	31,43	32,29	32,99	33,73	34,30	34,64	34,80	35,20	35,34	35,45	35,56	35,72	36,55	37,68	38,77	39,75	40,60
20/06/2024	41,43	42,39	43,25	44,14	44,91	45,36	45,81	46,25	46,56	46,91	46,73	44,12	42,38	43,94	44,26	44,39	45,36	44,96	44,74	44,63	44,60	44,50	44,51	44,56
21/06/2024	44,65	44,86	44,66	42,58	40,91	39,15	39,37	39,46	39,59	39,57	39,50	33,88	29,12	28,19	21,17	20,16	17,68	14,03	14,34	14,39	14,47	14,63	14,72	14,75
22/06/2024	14,76	14,77	14,59	14,53	14,98	15,11	15,09	15,30	15,74	15,89	15,53	15,78	15,75	15,88	15,74	15,62	15,79	15,75	15,75	15,60	15,50	15,41	15,40	15,45
23/06/2024	15,46	15,29	15,13	15,04	15,16	14,89	14,64	14,72	14,67	14,54	15,26	15,42	15,13	14,83	14,89	14,54	13,98	14,05	13,76	13,51	13,99	14,21	14,24	14,37
24/06/2024	14,64	14,62	14,05	13,73	13,20	13,04	13,11	13,16	13,35	13,52	13,90	13,90	13,95	14,15	13,91	14,01	14,09	13,99	13,93	14,06	14,44	14,55	14,66	15,65
25/06/2024	17,04	19,33	20,64	21,56	22,26	22,49	22,87	23,25	23,36	23,60	24,28	24,13	24,88	27,41	27,82	26,72	26,90	27,24	27,25	27,55	27,93	28,68	29,64	30,93
26/06/2024	32,28	33,58	34,36	35,45	35,05	35,03	35,81	36,48	36,40	37,32	37,97	37,77	36,34	36,33	36,55	37,34	37,15	37,18	36,94	36,38	36,42	36,43	37,14	34,44
27/06/2024	24,38	24,44	23,45	23,87	24,24	24,79	24,67	24,46	24,60	25,26	27,04	27,57	27,26	27,58	27,99	28,48	29,27	30,11	30,44	31,38	30,32	30,15	30,67	31,31
28/06/2024	31,54	31,77	32,05	32,57	32,98	32,94	33,16	33,56	34,11	34,42	34,84	35,15	35,50	35,25	35,30	11,99	11,10	11,53	11,81	12,15	12,64	13,11	13,73	13,15
29/06/2024	14,80	15,28	15,67	16,02	16,52	17,05	17,39	17,68	18,07	18,47	18,49	17,95	17,32	16,93	16,82	16,87	17,12	16,99	16,43	15,41	15,41	15,48	15,52	15,89
30/06/2024	15,58	15,26	15,41	15,63	15,84	16,36	16,73	16,95	17,05	17,38	17,63	17,33	17,01	16,52	16,15	14,55	13,27	13,25	13,28	13,42	13,63	14,00	13,94	13,99

**Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0**

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/06/2024	8,68	8,67	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,67	8,67	8,67	8,65	8,66	8,68	8,67	8,67	8,65	8,63	8,63	8,67	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
02/06/2024	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,69	8,69	8,68	8,67	8,67	8,66	8,69	8,68	8,69	8,69	8,67	8,64	8,68	8,69	8,68	8,70	8,67	8,69	8,68
03/06/2024	8,69	8,68	8,69	8,69	8,69	8,70	8,69	8,69	8,70	8,69	8,70	8,69	8,68	8,64	8,41	8,41	8,38	8,42	8,42	8,46	8,46	8,46	8,42	8,44
04/06/2024	8,46	8,45	8,47	8,47	8,47	8,48	8,47	8,48	8,46	8,48	8,49	8,46	8,44	8,49	8,48	8,48	8,48	8,47	8,48	8,50	8,50	8,51	8,52	8,52
05/06/2024	8,50	8,51	8,51	8,52	8,53	8,53	8,53	8,54	8,54	8,54	8,55	8,56	8,56	8,54	8,56	8,54	8,54	8,54	8,56	8,55	8,57	8,57	8,55	8,57
06/06/2024	8,57	8,56	8,56	8,58	8,59	8,58	8,58	8,59	8,58	8,60	8,58	8,60	8,60	8,58	8,58	8,57	8,59	8,60	8,61	8,60	8,61	8,60	8,61	8,62
07/06/2024	8,61	8,61	8,61	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,63	8,63	8,63	8,62	8,63	8,63	8,63	8,64	8,64	8,63	8,62	8,65	8,64	8,65	8,65	8,65
08/06/2024	8,65	8,66	8,65	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,64	8,65	8,65	8,68	8,66	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67
09/06/2024	8,67	8,68	8,67	8,67	8,68	8,67	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,70	8,68	8,68	8,67	8,67	8,66	8,68	8,70	8,68	8,68	8,67	8,69	8,69
10/06/2024	8,68	8,69	8,69	8,69	8,70	8,69	8,69	8,70	8,69	8,69	8,69	8,70	8,69	8,70	8,71	8,69	8,70	8,69	8,71	8,72	8,71	8,71	8,71	8,70
11/06/2024	8,71	8,70	8,70	8,71	8,71	8,71	8,72	8,71	8,71	8,71	8,70	8,72	8,70	8,69	8,70	8,70	8,69	8,69	8,72	8,70	8,71	8,71	8,72	8,71
12/06/2024	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,73	8,73	8,72	8,73	8,72	8,71	8,72	8,70	8,70	8,70	8,70	8,69	8,72	8,72	8,72	8,73	8,72	8,72	8,72
13/06/2024	8,73	8,72	8,72	8,73	8,73	8,74	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,72	8,71	8,72	8,71	8,70	8,70	8,72	8,73	8,73	8,74	8,73	8,73	8,73
14/06/2024	8,73	8,73	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,75	8,73	8,74	8,73	8,72	8,58	8,04	7,93	7,90	7,85	7,86	7,88	7,89	7,91	7,92	7,94	7,96
15/06/2024	7,96	7,97	7,98	7,99	8,00	8,01	8,01	8,00	8,01	8,00	7,91	7,79	7,78	7,82	7,82	7,85	7,89	7,96	8,01	8,06	8,02	8,02	8,04	8,00
16/06/2024	7,80	7,76	7,78	7,84	7,87	7,89	7,92	7,92	7,92	7,88	7,87	7,90	7,93	7,83	7,74	7,77	7,81	7,85	7,86	7,88	7,88	7,91	7,92	7,93
17/06/2024	7,93	7,93	7,96	7,98	7,99	8,01	8,02	8,02	7,99	8,00	7,98	7,98	7,99	8,02	8,02	8,02	8,02	8,04	8,12	8,09	8,08	8,09	8,10	8,11
18/06/2024	8,13	8,13	8,16	8,16	8,16	8,17	8,17	8,16	8,11	8,12	8,11	8,11	8,10	8,05	7,88	7,74	7,75	7,84	7,98	8,06	8,06	8,06	8,10	8,13
19/06/2024	8,12	8,15	8,13	8,15	8,15	8,13	8,00	7,98	7,93	7,93	7,92	7,96	7,92	7,96	7,97	7,99	7,97	8,03	8,09	8,05	8,06	8,04	8,08	8,09
20/06/2024	8,10	8,11	8,10	8,10	8,12	8,11	8,11	8,13	8,14	8,14	8,14	8,13	8,15	8,14	8,12	8,10	8,17	8,21	8,24	8,20	8,23	8,22	8,24	8,24
21/06/2024	8,25	8,25	8,25	8,27	8,27	8,27	8,27	8,28	8,26	8,23	8,24	8,23	8,24	8,24	8,24	8,24	8,29	8,25	8,35	8,30	8,27	8,28	8,29	8,29
22/06/2024	8,29	8,29	8,30	8,30	8,30	8,32	8,32	8,32	8,31	8,32	8,27	8,25	8,26	8,23	8,22	8,26	8,21	8,30	8,35	8,34	8,33	8,34	8,34	8,35
23/06/2024	8,35	8,35	8,35	8,36	8,36	8,37	8,37	8,37	8,36	8,34	8,35	8,35	8,31	8,33	8,31	8,34	8,37	8,38	8,35	8,43	8,40	8,40	8,41	8,41
24/06/2024	8,41	8,41	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,44	8,41	8,38	8,37	8,40	8,41	8,42	8,37	8,37	8,34	8,38	8,40	8,44	8,45	8,44	8,43	8,35
25/06/2024	7,98	7,83	8,00	8,12	8,18	8,21	8,23	8,23	8,22	8,22	8,23	8,20	8,07	7,77	7,71	7,71	7,74	7,88	8,03	8,02	8,02	8,04	8,04	8,06
26/06/2024	8,08	8,10	8,09	8,11	8,12	8,12	8,13	8,13	8,13	8,10	8,10	8,11	8,06	8,04	8,08	8,10	8,09	8,14	8,24	8,19	8,18	8,18	8,19	8,20
27/06/2024	8,20	8,21	8,21	8,23	8,23	8,24	8,25	8,25	8,24	8,23	8,09	7,96	7,80	7,73	7,85	7,87	7,87	7,97	8,05	8,08	8,10	8,13	8,13	8,14
28/06/2024	8,15	8,17	8,17	8,18	8,20	8,19	8,20	8,20	8,18	8,16	8,14	8,15	8,16	8,16	8,18	8,24	8,24	8,24	8,25	8,26	8,25	8,24	8,25	7,57
29/06/2024	8,26	8,26	8,26	8,27	8,28	8,28	8,29	8,28	8,28	8,28	8,28	8,27	8,26	8,25	8,25	8,15	8,16	8,18	8,30	8,29	8,27	8,26	8,27	8,28
30/06/2024	8,28	8,29	8,29	8,30	8,30	8,31	8,32	8,32	8,31	8,30	8,30	8,30	8,31	8,34	8,31	8,32	8,37	8,36	8,35	8,35	8,35	8,36	8,37	8,37

**Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0**

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/06/2024	30,09	29,93	29,80	29,65	29,53	29,41	29,28	29,19	29,26	29,58	30,11	30,76	31,41	32,07	32,69	33,22	33,66	33,91	33,73	33,38	33,07	32,75	32,46	32,18
02/06/2024	31,91	31,65	31,40	31,18	30,96	30,77	30,60	30,46	30,40	30,51	30,80	31,32	31,95	32,58	33,20	33,68	34,01	34,10	33,96	33,79	33,69	33,54	33,34	33,14
03/06/2024	32,91	32,68	32,44	32,20	31,97	31,74	31,54	31,39	31,35	31,58	31,97	32,29	32,79	33,40	33,92	34,35	34,67	34,82	34,77	34,75	34,58	34,32	34,02	33,73
04/06/2024	33,43	33,11	32,81	32,55	32,32	32,08	31,87	31,67	31,59	31,68	32,03	32,56	33,18	33,80	34,32	34,82	35,26	35,57	35,61	35,42	35,26	35,08	34,88	34,65
05/06/2024	34,43	34,18	33,95	33,69	33,44	33,19	32,93	32,71	32,52	32,45	32,57	32,84	33,21	33,63	34,05	34,45	34,76	34,88	34,80	34,71	34,58	34,41	34,20	34,01
06/06/2024	33,80	33,60	33,39	33,18	32,95	32,74	32,52	32,34	32,23	32,27	32,50	32,81	33,28	33,73	34,13	34,57	34,81	34,60	34,46	34,30	34,08	33,88	33,67	33,45
07/06/2024	33,20	32,95	32,71	32,49	32,28	32,06	31,87	31,70	31,57	31,48	31,47	31,53	31,64	31,59	31,48	31,39	31,37	31,37	31,37	31,37	31,29	31,20	31,08	30,97
08/06/2024	30,84	30,73	30,62	30,50	30,36	30,22	30,09	29,98	29,97	30,13	30,48	31,02	31,64	32,27	32,75	33,11	33,39	33,01	32,47	32,05	31,71	31,46	31,25	31,05
09/06/2024	30,86	30,70	30,54	30,40	30,25	30,13	30,03	29,95	29,95	30,03	30,17	30,31	30,55	30,84	31,18	31,58	31,81	31,90	31,86	31,71	31,59	31,48	31,35	31,23
10/06/2024	31,09	30,95	30,82	30,70	30,57	30,43	30,29	30,16	30,11	30,29	30,46	30,38	30,26	30,24	30,47	30,74	31,06	31,32	31,33	31,21	31,10	31,00	30,86	30,72
11/06/2024	30,59	30,45	30,31	30,18	30,05	29,93	29,82	29,70	29,77	30,06	30,51	30,98	31,51	32,05	32,16	32,18	32,45	32,64	32,37	32,17	32,01	31,84	31,65	31,46
12/06/2024	31,26	31,06	30,86	30,67	30,48	30,30	30,11	29,98	30,01	30,27	30,66	31,13	31,64	32,16	32,63	33,15	33,47	33,49	33,33	33,14	32,94	32,71	32,46	32,22
13/06/2024	31,96	31,71	31,50	31,27	31,05	30,84	30,64	30,47	30,40	30,58	30,92	31,48	32,12	32,76	33,36	33,86	34,26	34,46	34,43	34,22	34,05	33,90	33,75	33,57
14/06/2024	33,35	33,12	32,86	32,61	32,38	32,14	31,92	31,73	31,65	31,81	32,19	32,74	33,55	34,35	34,32	33,81	33,13	32,79	32,50	32,24	32,01	31,81	31,63	31,45
15/06/2024	31,31	31,17	31,03	30,91	30,79	30,68	30,58	30,48	30,46	30,54	31,65	32,72	32,77	32,67	32,77	33,02	33,35	33,51	33,55	33,39	33,12	32,83	32,51	32,12
16/06/2024	32,64	32,71	32,24	31,78	31,42	31,07	30,77	30,53	30,36	30,38	30,67	31,11	31,56	33,20	34,63	34,84	34,43	33,97	33,59	33,27	32,98	32,70	32,44	32,16
17/06/2024	31,90	31,67	31,43	31,19	30,97	30,76	30,56	30,39	30,36	30,52	30,82	31,23	31,61	31,99	32,45	32,89	33,26	33,38	33,07	32,83	32,63	32,43	32,21	31,96
18/06/2024	31,73	31,52	31,30	31,10	30,90	30,70	30,52	30,38	30,36	30,54	30,85	31,27	31,77	32,49	33,80	34,32	34,27	34,23	34,02	33,71	33,51	33,35	33,15	32,91
19/06/2024	32,67	32,44	32,20	31,97	31,74	31,30	30,89	30,76	30,69	30,88	31,20	31,61	32,11	32,55	33,05	33,47	33,77	33,85	33,70	33,47	33,25	33,05	32,84	32,63
20/06/2024	32,41	32,19	31,98	31,80	31,63	31,47	31,32	31,20	31,07	31,03	31,09	31,28	31,53	31,79	32,20	32,69	33,05	32,97	32,56	32,24	31,93	31,59	31,28	31,00
21/06/2024	30,73	30,48	30,25	30,03	29,86	29,69	29,52	29,37	29,29	29,29	29,42	29,74	30,22	30,78	31,25	31,58	31,84	31,98	31,75	31,32	31,04	30,79	30,56	30,34
22/06/2024	30,12	29,95	29,81	29,65	29,52	29,41	29,30	29,19	29,10	29,10	29,19	29,39	29,69	30,08	30,44	30,72	30,83	30,72	30,49	30,34	30,22	30,08	29,95	29,83
23/06/2024	29,70	29,56	29,42	29,28	29,15	29,03	28,88	28,75	28,66	28,59	28,70	28,89	29,12	29,43	29,82	30,16	30,46	30,69	30,76	30,58	30,36	30,19	30,03	29,89
24/06/2024	29,76	29,64	29,53	29,43	29,34	29,26	29,18	29,10	29,10	29,25	29,45	29,42	29,38	29,43	29,71	30,02	30,30	30,46	30,44	30,29	30,26	30,17	30,09	29,96
25/06/2024	30,96	31,06	30,53	30,08	29,73	29,46	29,23	29,05	28,92	28,93	29,13	29,46	30,47	32,31	33,00	33,12	33,12	33,05	32,83	32,53	32,26	32,04	31,86	31,65
26/06/2024	31,39	31,12	30,87	30,64	30,41	30,20	30,01	29,84	29,75	29,79	29,98	30,32	30,82	31,38	31,90	32,39	32,81	33,08	32,87	32,54	32,31	32,12	31,91	31,72
27/06/2024	31,54	31,38	31,22	31,00	30,76	30,54	30,30	30,10	29,97	29,93	30,55	31,64	32,20	32,31	32,13	32,07	32,17	32,23	32,19	31,97	31,77	31,62	31,44	31,20
28/06/2024	30,96	30,73	30,49	30,27	30,06	29,88	29,70	29,54	29,51	29,69	30,07	30,60	31,15	31,69	32,21	32,48	32,70	32,78	32,64	32,42	32,16	31,91	31,67	28,80
29/06/2024	31,19	30,98	30,80	30,61	30,43	30,28	30,11	29,99	29,96	30,00	30,20	30,58	31,04	31,59	32,09	32,54	32,99	33,28	33,20	32,90	32,71	32,52	32,35	32,14
30/06/2024	31,93	31,73	31,53	31,30	31,08	30,90	30,72	30,59	30,56	30,70	31,05	31,49	31,95	32,43	32,91	33,21	32,92	32,62	32,40	32,20	31,95	31,68	31,44	31,20

Thông số lưu lượng đầu vào (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00
02/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	15,52	17,09	17,18
03/06/2024	12,53	0,00	16,63	0,00	8,66	12,82	12,98	8,98	22,50	31,30	22,16	12,83	17,64	30,82	17,82	0,00	43,96	10,98	8,91	8,82	8,96	13,37	18,12	17,64
04/06/2024	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00	32,01	27,56	13,40	0,00	0,00	34,84	4,40	15,07	22,20	0,00	0,00	0,00	13,50	7,20	13,46	22,11	21,45
05/06/2024	12,36	0,00	0,00	8,59	0,00	22,43	43,05	4,34	34,94	17,14	4,29	8,51	0,00	38,46	17,23	13,06	8,67	17,59	8,86	8,91	4,50	32,30	27,93	32,35
06/06/2024	18,84	37,32	18,43	13,73	27,26	17,80	32,01	17,67	0,00	31,70	0,00	22,35	0,00	22,82	27,70	22,83	28,14	23,38	23,58	14,19	23,78	14,28	24,15	28,71
07/06/2024	19,05	14,18	18,55	22,96	0,00	22,76	0,00	0,00	4,62	32,04	22,53	13,78	13,56	8,87	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	2,02	0,00
08/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	8,39	4,51	4,46	4,42	0,00	13,29	0,00	0,00	10,00	17,25	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	9,01	8,87	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	13,07	26,60	9,64	8,55	0,00	26,51	8,78	4,43	4,44	19,86	35,76	17,64	13,22	0,00	41,92	44,21
12/06/2024	0,00	0,00	9,98	31,02	4,52	8,83	22,41	4,52	13,46	0,20	4,55	0,00	4,50	4,53	22,68	0,00	50,61	13,62	13,23	8,94	0,00	0,00	13,56	0,00
13/06/2024	0,00	9,20	22,70	0,00	0,00	0,00	49,76	9,00	34,81	15,89	13,06	0,00	0,00	40,00	17,33	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	9,19	13,61	35,08	22,17
14/06/2024	12,66	13,60	4,52	0,00	18,04	17,87	0,00	22,70	9,10	9,07	8,96	4,52	9,06	8,95	11,14	13,27	13,68	0,00	31,79	4,61	9,19	31,98	17,82	9,02
15/06/2024	4,52	9,04	9,01	0,00	0,00	18,16	0,00	28,24	27,54	4,50	14,28	55,81	40,27	26,61	17,89	13,47	13,31	4,62	4,50	8,94	0,00	22,39	4,50	4,44
16/06/2024	9,04	0,00	31,29	0,00	13,45	0,00	31,67	13,24	22,52	22,10	4,42	0,00	8,77	4,42	32,62	22,17	0,00	13,23	0,00	8,89	8,80	4,41	0,00	28,75
17/06/2024	22,15	33,99	0,00	8,87	11,76	13,82	15,30	42,08	30,02	13,36	36,08	21,83	13,27	13,29	39,76	22,09	13,39	13,11	13,18	4,36	4,42	31,21	18,28	31,39
18/06/2024	17,55	17,78	25,93	0,00	34,83	0,00	43,86	30,77	0,00	17,65	30,62	4,28	8,52	4,27	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	4,45	0,00	8,88	0,00	0,00
19/06/2024	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	13,10	0,00	17,79	4,39	22,20	25,65	21,95	0,00	51,06	3,90	0,00	0,00	0,00	8,79	4,42	4,36
20/06/2024	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	13,15	17,68	4,33	13,09	0,00	0,00	8,75	4,46	13,26	7,53	35,17	13,44	31,11	54,36	44,34	13,39	22,54
21/06/2024	22,18	8,92	34,45	4,05	0,00	0,00	4,46	4,41	21,53	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	29,68	0,00	0,00	13,58	38,75	56,98	56,28	56,04	53,55	31,69
22/06/2024	23,35	32,24	13,50	26,88	13,28	17,44	8,98	13,46	40,27	8,97	4,37	21,93	8,83	8,62	0,00	0,00	2,80	13,40	13,46	26,34	0,00	8,89	8,92	8,99
23/06/2024	4,49	13,31	17,62	0,00	4,44	17,72	4,44	0,00	27,24	43,70	22,05	0,00	21,49	25,26	0,00	0,00	13,29	17,59	17,68	4,46	8,88	4,43	22,15	4,30
24/06/2024	13,38	4,39	17,45	8,86	29,51	0,00	19,61	13,26	13,70	8,80	4,43	0,00	31,25	8,77	39,38	8,62	13,10	4,54	8,87	17,88	22,36	8,98	27,18	26,34
25/06/2024	21,31	4,08	0,00	24,30	3,12	24,25	37,71	44,42	0,00	13,01	8,35	21,81	22,99	18,33	44,42	21,93	4,38	8,97	4,44	9,00	0,00	17,81	17,61	0,00
26/06/2024	17,91	0,00	13,27	8,98	22,26	17,73	17,10	17,99	18,19	17,79	18,00	4,58	8,89	22,53	13,62	4,76	22,45	0,00	0,00	0,00	23,18	27,23	27,23	23,07
27/06/2024	13,70	23,78	50,87	22,42	13,72	0,00	4,74	13,92	31,88	0,00	0,00	4,60	13,64	4,48	0,00	0,00	23,30	13,80	0,00	13,65	0,00	33,54	50,65	13,54
28/06/2024	18,20	9,19	4,58	4,55	12,56	17,64	6,14	8,98	5,46	26,76	31,44	17,78	13,37	9,00	13,12	4,59	36,46	22,15	13,73	0,00	51,13	17,79	22,65	22,67
29/06/2024	13,71	32,26	26,99	18,42	40,58	13,15	0,00	0,00	0,00	9,18	18,29	4,61	9,22	9,21	27,33	9,26	18,48	0,00	0,00	9,07	17,35	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0**

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/06/2024	2,44	2,40	2,37	2,35	2,33	2,30	2,28	2,26	2,23	2,28	2,38	2,51	2,67	2,86	3,04	3,22	3,34	3,46	3,50	3,51	3,43	3,33	3,21	3,09
02/06/2024	3,00	2,92	2,85	2,79	2,73	2,67	2,61	2,58	2,57	2,58	2,66	2,76	2,92	3,10	3,31	3,49	3,63	3,73	3,76	3,76	3,76	3,70	3,62	3,54
03/06/2024	3,46	3,38	3,29	3,24	3,18	3,11	3,04	2,99	2,94	2,98	3,09	3,30	3,48	3,38	2,12	2,24	2,34	2,39	2,46	2,50	2,50	2,47	2,41	2,33
04/06/2024	2,26	2,20	2,14	2,08	2,04	2,01	1,97	1,94	1,91	1,91	1,99	2,10	2,20	2,34	2,47	2,60	2,69	2,79	2,86	2,93	2,97	2,94	2,90	2,86
05/06/2024	2,80	2,74	2,67	2,62	2,56	2,51	2,46	2,43	2,41	2,36	2,37	2,44	2,54	2,63	2,73	2,86	2,95	3,06	3,10	3,14	3,13	3,08	3,02	2,96
06/06/2024	2,91	2,85	2,79	2,74	2,69	2,64	2,59	2,56	2,51	2,49	2,55	2,64	2,75	2,85	2,96	3,09	3,20	3,25	3,30	3,30	3,22	3,15	3,07	3,00
07/06/2024	2,95	2,89	2,84	2,79	2,73	2,67	2,62	2,58	2,54	2,49	2,48	2,48	2,51	2,53	2,53	2,50	2,48	2,48	2,50	2,50	2,49	2,48	2,45	2,43
08/06/2024	2,40	2,38	2,35	2,33	2,31	2,29	2,28	2,26	2,23	2,25	2,30	2,41	2,52	2,70	2,83	2,96	3,05	3,15	3,08	2,95	2,85	2,76	2,69	2,63
09/06/2024	2,58	2,53	2,49	2,46	2,45	2,43	2,42	2,39	2,35	2,35	2,40	2,44	2,50	2,56	2,63	2,72	2,81	2,85	2,88	2,87	2,88	2,85	2,81	2,77
10/06/2024	2,74	2,71	2,68	2,65	2,61	2,58	2,55	2,53	2,49	2,50	2,54	2,57	2,57	2,56	2,58	2,64	2,72	2,79	2,85	2,87	2,86	2,82	2,77	2,73
11/06/2024	2,69	2,65	2,62	2,59	2,56	2,53	2,50	2,46	2,44	2,49	2,57	2,69	2,81	2,96	3,05	3,08	3,17	3,26	3,30	3,23	3,19	3,14	3,07	3,01
12/06/2024	2,95	2,92	2,86	2,81	2,75	2,70	2,66	2,61	2,56	2,60	2,69	2,81	2,93	3,08	3,24	3,39	3,55	3,62	3,65	3,67	3,62	3,54	3,45	3,37
13/06/2024	3,25	3,19	3,12	3,04	2,97	2,91	2,85	2,80	2,76	2,79	2,87	2,99	3,15	3,34	3,49	3,69	3,87	4,03	4,15	4,18	4,15	4,10	4,02	3,94
14/06/2024	3,87	3,77	3,70	3,63	3,55	3,46	3,38	3,30	3,24	3,25	3,34	3,49	3,24	2,92	3,04	2,27	0,74	0,66	0,63	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60
15/06/2024	0,60	0,61	0,62	0,63	0,62	0,63	0,64	0,64	0,64	0,62	0,64	0,70	0,74	0,76	0,76	0,76	0,71	0,69	0,70	0,72	0,72	0,78	0,77	0,73
16/06/2024	0,71	0,72	0,70	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,52	0,54	0,58	0,61	0,69	0,77	0,77	0,76	0,73	0,70	0,67	0,65	0,65	0,64
17/06/2024	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	0,59	0,60	0,65	0,68	0,70	0,73	0,78	0,83	0,86	0,89	0,90	0,92	0,97	0,94	0,93	0,92
18/06/2024	0,92	0,91	0,90	0,88	0,86	0,84	0,83	0,85	0,81	0,85	0,89	0,94	0,99	1,03	1,07	1,15	1,17	1,15	1,12	1,10	1,04	1,03	1,01	0,98
19/06/2024	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,76	0,70	0,68	0,63	0,60	0,62	0,65	0,68	0,71	0,76	0,80	0,82	0,85	0,86	0,88	0,94	0,92	0,89	0,88
20/06/2024	0,87	0,86	0,86	0,85	0,87	0,85	0,85	0,84	0,88	0,86	0,87	0,90	0,93	0,96	1,01	1,05	1,08	1,08	1,08	1,05	1,03	1,02	1,00	0,98
21/06/2024	0,96	0,95	0,95	0,95	0,93	0,92	0,91	0,91	0,91	0,86	0,88	0,94	0,98	1,03	1,09	1,13	1,16	1,20	1,23	1,20	1,18	1,14	1,08	1,05
22/06/2024	1,03	1,02	1,01	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,94	0,89	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	0,99	0,99	0,99	0,97	0,96	0,94	0,94	0,94
23/06/2024	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	0,92	0,87	0,89	0,93	0,94	0,98	1,01	1,04	1,06	1,09	1,11	1,11	1,09	1,09	1,07	1,07
24/06/2024	1,07	1,06	1,07	1,07	1,07	1,06	1,05	1,06	1,03	1,04	1,08	1,13	1,13	1,15	1,17	1,18	1,20	1,22	1,22	1,20	1,20	1,19	1,21	1,10
25/06/2024	1,03	1,07	1,08	0,90	0,74	0,70	0,73	0,72	0,70	0,67	0,70	0,73	0,69	0,73	0,83	0,88	0,87	0,82	0,78	0,76	0,71	0,69	0,69	0,69
26/06/2024	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,60	0,64	0,67	0,69	0,73	0,77	0,81	0,84	0,87	0,88	0,87	0,90	0,90	0,89	0,88
27/06/2024	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,83	0,82	0,82	0,82	0,77	0,72	0,75	0,80	0,83	0,84	0,83	0,84	0,83	0,83	0,82	0,81	0,79	0,78	0,77
28/06/2024	0,75	0,73	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,71	0,69	0,69	0,73	0,75	0,79	0,84	0,87	0,90	0,94	0,96	0,97	0,97	0,94	0,95	0,93	0,84
29/06/2024	0,92	0,90	0,88	0,88	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,79	0,85	0,88	0,91	0,96	1,01	1,06	1,11	1,14	1,16	1,15	1,14	1,13	1,08	1,07
30/06/2024	1,05	1,03	1,03	1,01	1,00	0,99	0,98	0,98	0,95	0,95	1,01	1,05	1,11	1,15	1,21	1,24	1,24	1,24	1,21	1,20	1,19	1,17	1,15	1,12

Thông số lưu lượng đầu ra (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/06/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	35,82	71,17	62,40	10,96	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
02/06/2024	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34
03/06/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	55,55	66,16	14,81
04/06/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	24,27	72,76	6,76	0,35	0,34
05/06/2024	0,34	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	55,77	31,89	0,44	0,34	0,34
06/06/2024	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	44,57	55,00	1,89	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
07/06/2024	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	44,23	77,32	50,68	1,82	0,34	0,34	0,34	0,35	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
08/06/2024	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,33	53,31	72,03	60,56	43,72	0,37	0,37	0,37	0,36	0,34	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33
09/06/2024	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	64,85	76,08	57,33	7,90	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
10/06/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
11/06/2024	0,32	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,35	0,36	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
12/06/2024	0,33	0,32	0,33	13,75	74,98	78,71	16,09	0,32	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
13/06/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	77,40	14,07	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	157,20
14/06/2024	47,63	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	5,77	11,61	89,78	63,84	1,92	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
15/06/2024	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	9,05	104,16	48,00	0,37	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	49,57
16/06/2024	87,08	14,61	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,36	0,36	14,49	99,39	58,80	0,37	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
17/06/2024	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	32,66	93,55	32,10	0,36	0,35	0,36	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33	30,56
18/06/2024	88,23	6,53	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	82,56	66,61	1,65	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
19/06/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	66,47	110,97	36,48	0,35	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33
20/06/2024	0,33	0,34	6,97	83,18	18,84	0,33	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,37	0,36	0,36	0,34	0,33	1,13	0,81	0,32	0,32	0,32
21/06/2024	40,52	56,48	86,70	8,73	0,34	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	13,42	4,55	17,19	114,86	87,13	10,85
22/06/2024	2,65	1,77	1,07	0,66	0,49	0,38	0,33	0,33	99,73	110,07	19,85	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	59,37
23/06/2024	108,20	71,92	3,12	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	8,27	103,51	95,98	11,13	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
24/06/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	46,47	50,52	0,72	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	62,72
25/06/2024	64,96	0,49	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	76,15	85,50	13,18	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33
26/06/2024	0,32	0,32	68,63	35,74	0,37	0,32	0,32	0,33	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,36	0,37	0,37	0,36	59,53	83,14	9,07	0,33	0,33	0,33
27/06/2024	0,33	0,34	0,39	0,62	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	41,67	105,36	38,13	0,37	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
28/06/2024	0,32	101,71	95,96	25,00	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	13,76	48,18	88,92
29/06/2024	33,17	0,40	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	10,42	103,93	83,66	12,69	0,37	0,37	0,35	36,86	115,42	67,97	0,95	0,33
30/06/2024	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32